



ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.10112.000117-25

Registered at the Record of conformity assessment body under № .

Термін дії з **16 червня 2025 до 15 червня 2027**
Term of validity is from

Сертифікат видано **ТЗОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 39670260), за адресою: 81500, Україна, Львівська область, м. Городок, вул. Біласа, 35**
Certificate is issued on

Продукція **Труби з поліпропілену, поліетилену безнапірні багатошарові гофровані типу В з розтрубом під торгівельною назвою «ІПласт-кор»® (англ. IPlast-corr®) для будівництва зовнішніх мереж каналізації, дренажу та водовідведення будинків і споруд з номінальною кільцевою жорсткістю SN 2, SN 4, SN 8, SN 10, SN 12, SN 14, SN 16 номінальним внутрішнім діаметром DN/ID 100-1000 мм та номінальним зовнішнім діаметром DN/OD 110 мм, DN/OD 160 мм, DN/OD 200 мм, марка, торгова марка (товарний знак)** **22.21.21-53.00**
Production **22.21.21-55.00**
(CCS, UKTZE) codes (DK 016), DKPP
(complete product designation, type, kind or model, trademark (brand))

Відповідає вимогам **п.п. 6.1 (Додаток А (таблиця А.1)), 6.2, 6.3, 6.4, 7.2.1, 7.2.2 (рядки 1, 4, 8 таблиці 20), 7.2.3 (таблиця 21), 7.3 ДСТУ Б В.2.5-32:2007; п.п. 5.1, 6, 7.2.3 (таблиця 5), 7.2.4 – 7.2.5, 8.2.1 (таблиця 10), 8.3.1 (таблиця 12), 9.1.1 (рядки 1, 2, 4 таблиці 14), 11 ДСТУ EN 13476-3:2022; п.п. 3.2 (таблиці 1 – 5, 8), 3.3, 3.7 (рядки 1, 3 - 5 таблиці 9), 3.8 (рядки 1-2 таблиця 10), 3.9 ТУ У 22.2-39670260-007:2021 (Перелік перевірених показників згідно з Додатком)**
Complies with the requirements

назва та позначення нормативних документів / name and denotation of normative documents

Виробник(и) **ТЗОВ «ІНСТАЛПЛАСТ»**
Producer(s)

Місце(я) виробництва **ТЗОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» на виробництві за адресою: 81504, Львівська обл., Львівський р-н, с. Черлянське Передмістя, вул. Угрівська, 72 б**
Place(s) of production

Додаткова інформація **Добровільна сертифікація продукції, що виробляється серійно з обстеженням виробництва (схема 2) з 16.06.2025 до 15.06.2027. Технічний нагляд - 1 раз на рік.**
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 Б тел. (044) 333-30-87**
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі **Протоколу сертифікаційних випробувань № 415-2025 від 11 червня 2025 р. ВП «ЦСТМ» ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА» (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Б), Атестат акредитації №201064 від 21.07.2021 р. (чинний до 10 серпня 2025 року), Акт обстеження виробництва від 10 червня 2025 р.**
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності **А. Ю. Дятлов**
Director of the conformity assessment body
(ім'я, ініціали, прізвище)/(signature, initials, surname)



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних ООВ, що розміщенна на www.cstmlab.com.ua
Validity of the Certificate of conformity can be verified on the database of the conformity assessment body, located at www.cstmlab.com.ua
Тел./Tel. +38 (044) 333-30-87



10112
Сертифікація
продукції

ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності /свідоцтва про визнання

№ UA.10112.000117-25

« 16 » червня 2025

Перелік перевірених показників труб з поліпропілену, поліетилену безнапірних гофрованих з розтрубом під торгівельною назвою «ІПласт-кор»®

Показники випробувань зразків продукції згідно з ТУ У 22.2-39670260-007:2021 «Труби з поліпропілену, поліетилену безнапірні гофровані з розтрубом під торгівельною назвою «ІПласт-кор»® з двошаровою стінкою для зовнішніх мереж каналізації. Технічні умови»:

- 1) п. 3.2 (таблиці 1-5, 8) – Геометричні розміри труб;
- 2) п. 3.3 – Овальність труб;
- 3) п. 3.7 (рядок 1 таблиці 9) - Зовнішній вигляд поверхні труб;
- 4) п. 3.7 (рядок 3 таблиці 9) - Опір удару падаючого вантажу;
- 5) п. 3.7 (рядок 4 таблиці 9) - Зміна довжини та зовнішнього вигляду труб після прогрівання;
- 6) п. 3.7 (рядок 5 таблиці 9) – Кільцева жорсткість труб;
- 7) п. 3.8 (рядок 1 таблиця 10) - Герметичність розтрубних з'єднань під дією постійного внутрішнього тиску ($0,05 \pm 0,01$) МПа в умовах зовнішньої деформації труб і розтрубів;
- 8) п. 3.8 (рядок 2 таблиця 10) - Герметичність розтрубних з'єднань під дією постійного внутрішнього вакууму (мінус $0,03 \pm 0,01$) МПа в умовах зовнішньої деформації труб і розтрубів;
- 9) п. 3.9 - Маркування

Керівник органу з оцінки відповідності


А. Ю. Дятлов

(ім'я, ініціали, прізвище)/(signature, initials, surname)

м.п.



10112
Сертифікація
продукції

ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.10112.000117-25
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 16 червня 2025 до 15 червня 2027
Term of validity is from

Сертифікат видано ТЗОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 39670260), за адресою: 81500, Україна, Львівська область, м. Городок, вул. Біласа, 35
Certificate is issued on

Продукція Труби з поліпропілену, поліетилену безнапірні багатошарові гофровані типу В з розтрубом під торгівельною назвою «Пласт-кор»[®] (англ. IPlast-corr[®]) для будівництва зовнішніх мереж каналізації, дренажу та водовідведення будинків і споруд з номінальною кільцевою жорсткістю SN 2 SN 4, SN 8, SN 10, SN 12, SN 14, SN 16 номінальним внутрішнім діаметром DN/ID 100-1000 мм та номінальним зовнішнім діаметром DN/OD 110 мм, DN/OD 160 мм, DN/OD 200 мм
Production 22.21.21-53.00 22.21.21-55.00
ТДК 016; ДКПП (DK 016); ДКРР (DK 016); ДКРР (DK 016); ДКРР (DK 016)
(complete product designation, type, kind or model, trademark (brand))

Відповідає вимогам п.п. 6.1 (Додаток А (таблиця А.1)), 6.2, 6.3, 6.4, 7.2.1, 7.2.2 (рядки 1, 4, 8 таблиці 20), 7.2.3 (таблиця 21), 7.3 ДСТУ Б В.2.5-32:2007; п.п. 5.1, 6, 7.2.3 (таблиця 5), 7.2.4 – 7.2.5, 8.2.1 (таблиця 10), 8.3.1 (таблиця 12), 9.1.1 (рядки 1, 2, 4 таблиці 14), 11 ДСТУ EN 13476-3:2022; п.п. 3.2 (таблиці 1 – 5, 8), 3.3, 3.7 (рядки 1, 3 – 5 таблиці 9), 3.8 (рядки 1-2 таблиця 10), 3.9 ТУ У 22.2-39670260-007:2021 (Перелік перевірених показників згідно з Додатком)
Complies with the requirements затверджених документів/ home and denotation of normative documents

Виробник(и) ТЗОВ «ІНСТАЛПЛАСТ»
Producer(s)

Місце(я) виробництва ТЗОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» на виробництві за адресою: 81504, Львівська обл., Львівський р-н, с. Черлянське Передмістя, вул. Угрівська, 72 б
Place(s) of production

Додаткова інформація Добровільна сертифікація продукції, що виробляється серійно з обстеженням виробництва (схема 2) з 16.06.2025 до 15.06.2027. Технічний нагляд - 1 раз на рік.
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 Б тел. (044) 333-30-87
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань № 415-2025 від 11 червня 2025 р. ВЛ «ЦСТМ» ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА» (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Б), Атестат акредитації №2О1064 від 21.07.2021 р. (чинний до 10 серпня 2025 року), Акт обстеження виробництва від 10 червня 2025 р.
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

А. Ю. Дятлов
(ім'я, ініціали, прізвище)/(signature, initials, surname)



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних ООВ, що розміщена на www.cstm-lab.com.ua
Validity of the Certificate of conformity can be verified on the database of the conformity assessment body, located at www.cstm-lab.com.ua
Тел./Tel. +38 (044) 333-30-87