

Anexa B (obligatorie) Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

“Modernizarea Centralei Termice a gimnaziului și proiectarea SAAC pentru cantina IP Gimnaziul Dumitru Cretu, situate pe terenul cu nr.cad.5324205.2488 din r-ul Hincesti,com. Carpineni, sat Carpineni”

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea _ com. Carpineni .

”16 ” 02 anul 2026

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

Director _ Natalia Olisevschi

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

Organizației de proiectare _ SRL “ANDRONIX-DIN” Specialist principal __Ilie Lupasco____
(numele, prenumele, funcția)

Diriginte de Santier - Serghei Vacarciuc

(numele, prenumele, funcția)

Responsabil tehnic - Alexandru Balaban

(numele, prenumele, funcția)

Antreprenorul general I I “Mester-Ghimisli” __Harlampi Ghimisli

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Reprezentant SRL” Rotalin Gaz Trading” _____

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general ____ I I “Mester-Ghimisli” __ cr.Basarabeasca _____
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: _

1. Conducta internă de gaz presiune joasă din oțel d 20*2,8 mm L=6 m,

Clapeta de gaz d 20 mm-1 buc,

Robinet de gaz cu mufa d 20 mm-1 buc,

Cazan pe gaz ARISTON Q 35 kW-1 buc,

2. Gazoduct suprateran de presiune joasă din oțel d 25*2,8 mm L=8 m,

Robinet de gaz d 25 mm-1 buc,

Contor de gaz BK-G 4 ETe-1 buc,

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări: _____

2. Proiectul № 310-12/24-AGI ____ este elaborat de către __ 10.12.2024 _____

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor ____ 17.10.2025 ____, finisarea lucrărilor ____ 07.11.2025 ____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

la rezistența se etansietate
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din ____ || 16.02 ____ anul 2025 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ Natalia Olisevschi
(semnătura) locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare _____ Ilie Lupasco
(semnătura) locul ștampilei

Diriginte de șantier _____ Serghei Vacarciuc
(semnătura) locul ștampilei

Responsabil Tehnic _____ Alexand Balaban
(semnătura) locul ștampilei

Antreprenorul general I I "Mester-Ghimisli" _____ Harlampi Ghimisli
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Reprezentant SRL "Rotalin Gaz Trading" _____
(semnătura) locul ștampilei

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Antreprenorul general I I "Mester-Ghimisli" _____ Harlampi Ghimisli
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Copia e corectă



Anexa B (obligatorie) Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

“Modernizarea Centralei Termice a gimnaziului și proiectarea SAAC pentru cantina IP Gimnaziul Dumitru Cretu, situate pe terenul cu nr.cad.5324205.2488 din r-ul Hincesti,com. Carpineni, sat Carpineni”

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea _ com. Carpineni .

” 16 ” 02 anul 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

Director _ Natalia Olisevschi

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

Organizației de proiectare _ SRL “ANDRONIX-DIN” Specialist principal __ Ilie Lupasco __
(numele, prenumele, funcția)

Diriginte de Santier - Serghei Vacarciuc

(numele, prenumele, funcția)

Responsabil tehnic - Alexandru Balaban

(numele, prenumele, , funcția)

Antreprenorul general I I “Mester-Ghimisli” __ Harlampi Ghimisli

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Reprezentant SRL” Rotalin Gaz Trading” _____

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general ____ I I “Mester-Ghimisli” __ or.Basarabeasca _____
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: _ Conductă internă de gaz de joasă

presiune din otel d 108 *3,5 mm L=5 m, d 57*3,5 mm L=9 m, d 32*3,0 mm L=3 m, d 20*2,8 mm L=6 m, d 15*2,8 mm L=1 m.

Robinet cu mufa d 50 mm-1 buc, d 32 mm-3 buc, d 20 mm-1 buc, d 15 mm-1 buc.

Clapeta de gaz d 50 mm-1 buc.

Cazan pe gaz ARISTON GENUS PREMIUM EVO HP Q=85,0 kW -3 buc. _____

obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări: _____

2. Proiectul № 310-12/24-AGI ____ este elaborat de către __ 10.12.2024 _____

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor _____ 17.10.2025 _____, finisarea lucrărilor _____ 07.11.2025 _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

la rezistența se etansitate
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din — 16.02 anul 2025.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

 Președintele comisiei _____ Natalia Olisevski
(semnătura) locul ștampilei

 Reprezentantul organizației de proiectare _____ Ilie Lupasco
(semnătura) locul ștampilei


 Diriginta de santier _____ Serghei Vacarciuc
(semnătura) locul ștampilei

 Responsabil Tehnic _____ Alexand Balaban
(semnătura) locul ștampilei

 Antreprenorul general I I "Mester-Ghimisli" _____ Harlampi Ghimisli
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

 Reprezentant SRL "Rotalin Gaz Trading" _____
(semnătura) locul ștampilei

OBIECTUL ESTE PREDAT:

 Antreprenorul general I I "Mester-Ghimisli" _____ Harlampi Ghimisli
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Anexa B (obligatorie) Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

“Modernizarea Centralei Termice a gimnaziului și proiectarea SAAC pentru cantina IP Gimnaziul Dumitru Cretu, situate pe terenul cu nr.cad.5324205.2488 din r-ul Hincesti,com. Carpineni, sat Carpineni”

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea _ com. Carpineni .

” 16 ” 02 anul 2025

Comisia de recepție în componența: **președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului**

Director _ Natalia Olisevschi

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

Organizației de proiectare _ SRL “ANDRONIX-DIN” Specialist principal _ Ilie Lupasco _____
(numele, prenumele, funcția)

Diriginte de Santier - Serghei Vacarciuc

(numele, prenumele, funcția)

Responsabil tehnic - Alexandru Balaban

(numele, prenumele, funcția)

Antreprenorul general II “Mester-Ghimisli” _ Harlampi Ghimisli

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Reprezentant SRL” Rotalin Gaz Trading” _____

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general _ II “Mester-Ghimisli” _ or.Basarabeasca _____
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: Conducta subterana de gaz cu presiune joasa din teava din PE 100 SDR 11 d 32*3.0 mm L=80 m, tub de protectie PE 100 SDR 11 d 63 mm-6 m, robinet de bila d 20 mm-1 buc

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări: _____

2. Proiectul № 310-12/24-AGI _____ este elaborat de către 10.12.2024 _____
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor _____ 17.10.2025 _____, finisarea lucrărilor _____ 07.11.2025 _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a

efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)
la rezistența se etansietate _____
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din — 16.02 anul 2025.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei
(semnătura) locul ștampilei

Natalia Olisevschi

Reprezentantul organizației de proiectare
(semnătura) locul ștampilei

Ilie Lupasco

Diriginte de santier
(semnătura) locul ștampilei

Serghei Vacarciuc

Responsabil Tehnic
(semnătura) locul ștampilei

Alexand Balaban

Antreprenorul general I I "Mester-Ghimisli"
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Harlampi Ghimisli

Reprezentant SRL "Rotalin Gaz Trading"
(semnătura) locul ștampilei

OBIECTUL ESTE PREDAT

Antreprenorul general I I "Mester-Ghimisli"
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Harlampi Ghimisli

