

# ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel:+37322522066



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE a controlului producției în fabrică

#### OCpr-018 11A 1634-21

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

#### ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ

Tip U- elemente pentru zidărie din argilă arsă neprotejată
Pline: 250x120x65mm, 205x100x50mm
Cu goluri verticale: 260x89x180mm, 250x120x88mm, 250x120x65mm.

Domeniu de utilizare: tip U - pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie neprotejată.

### S.A.T.D. "ТИРАСПОЛЬСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" Republica Moldova, TDS Nistrului, mun.Tiraspol, str. Clara Ţetkin, 14

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tutoror prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

> SM EN 771-1+A1:2016 - SISTEM 2+ (EN 771-1:2011+A1:2015)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințile aplicabele. Acest certificat a fost emis inițial 25.06.2021 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ:standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICŞP "Inmacomproiect" SRL. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis. Acest certificat este valabil numai însoțit de anexa.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale la data de:

06-2022 06-2023 06-2024 06-2025

06-2026

Data emiterii: 25.06.2021

₹ 00075

Conducătorul organismului

ORGANISMOLIO DE CERTIFICARE

PRODUSE

10118 \* 1NST

E.Oprea

#### ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

#### a controlului producției în fabrică OCpr-018 11A 1634-21

## Pagina 1 din 1

#### ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ TIP U, CATEGORIA I SM EN 771-1+A1:2016

Caracteristici esentiale	Performanta					
Dimensiuni (mm)	р	line	cu goluri verticale			
-Lungimea	250	205	260	250	250	
-Latimea	120	100	89	120	120	
-Inaltimea	65	50	120	88	65	
Clasa de toleranta	,	Γ1	T1			
Clasa de domeniu		R2 R2				
Planeitate fetelor de	17. 16					
asezare,mm.max.	3		3			
Paralelism fetelor de						
asezare, mm.max	3		3			
Configuratie	grupa 1	grupa 1	grupa 1	grupa 1	grupa 1	
	grapa r	grapa	grupu	grupu r	grupu	
Rezistenta medie la		+				
compresiune,N/mm <sup>2</sup>	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
pe fata de asezare	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Categorie	I	I	I	I	I	
Aderenta (valoarea	4					
fixată), N/mm <sup>2</sup>	0	,15	0,15			
Conținutul de săruri		A STANGE LAND	/ I			
solubile active	cla	clasa S0 clasa S0				
Rezistența la foc	Euroclasa A1		Euroclasa A1			
Absorbtie de apa, %	15		15			
Permeabilitate la				The same of the sa		
vapori de apa.	NPD		NPD			
Densitatea aparenta	1800	1800	1500	1500	1500	
in stare uscata,kg/m³						
Clasa toleranței	D1	/ D1	D1	D1	D1	
Rezistenta la inghet-	F1					
dezghet			F1			

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 25.06.2021 este valabilă numai cu certificatul menționat

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE

E.Oprea