


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: **21076672** din **24.03.2023**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea rulmentului inferior la preîncălzitoare de aer regenerative.**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul nr. 1							
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Rulment inferior la preîncălzitoare de aer regenerativ (PBII) tip 9039488X (sau echivalentul)	tip 9039488X (sau echivalentul)	Russia TT3-1	Russia TT3-1	Tipul rulmentului conform FOCT 9942-90 (sau echivalentul) D, mm – 440 D, mm – 440 D, mm – 780 H, mm – 206 Metalul de executare a separatorului rulmentului – alama Condițiile tehnice de producere, verificare, ambalare, păstrare (conservare), transportare, predare, garanție a producătorului în conformitate cu - FOCT 520-2011. Termenul de garanție minim 12 luni din data punerii în funcțiune. Rulmentul este destinat pentru a primi sarcina axial (prevalază) – radială a preîncălzitorului de aer regenerativ (PBII)	Tipul rulmentului conform FOCT 9942-90 (sau echivalentul) D, mm – 440 D, mm – 780 H, mm – 206 Metalul de executare a separatorului rulmentului – alama Condițiile tehnice de producere, verificare, ambalare, păstrare (conservare), transportare, predare, garanție a producătorului în conformitate cu - FOCT 520-2011. Termenul de garanție minim 12 luni din data punerii în funcțiune. Rulmentul este destinat pentru a primi sarcina axial (prevalază) – radială a preîncălzitorului de aer regenerativ (PBII)	FOCT 9942-90 FOCT 520-2011



Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gorbanovschii Alexandru** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **„BILESS” S.R.L.** Adresa: **RM.2012, mun. Chisinau, str. A. Puskin 30 of 1**