



**Ministerul Afacerilor Interne  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI  
SITUAȚILOR EXCEPȚIONALE**

**CERTIFICAT**

**de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții**

**seria CSI nr. 039-12 din 19.07.2012**

**Termen de valabilitate nelimitat**

Scopul încercări – determinarea capacității termoizolante și pierderea integrității a metalului prelucrat cu material de ignifugare „Pirex-metal plus”, producător ЗАО „НПП РОГНЕДА” Rusia.

Pentru încercări a fost prezentată o mostră de metal prelucrate cu material de ignifugare „Pirex-metal plus” cu grosimea stratului de protecție 1,35mm.

Prezentul certificat confirmă că metalul prelucrat cu material de ignifugare „Pirex-metal plus”, prezentat de „Firniss-com” SRL, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 82/1, ap.59, conform prevederilor normelor ГОСТ-30247-94 “**КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования**” se referă la obiecte cu limita de rezistență la pierderea capacității termoizolante și pierderea integrității EI90 (cu grosimea învelișului de protecție 1,35 mm).

**Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2001.**

**Certificatul este eliberat în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrelor de metal prelucrat cu material de ignifugare „Pirex-metal plus” prezentate în Laboratorul Experimental Antiincendiar al DSP a SPC SE al MAI RM (procesul verbal nr. 39 din 19.07.2012).**

Șeful Direcției salvatori și pompieri  
Șeful adjunct SPC și SE  
colonel al s/salvare



Anatol Viniciuc

Ex. I.Cojocaru  
tel. 251-490

**seria CSI nr.039-12**



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C001911-22**

Data emiterii: 07 februarie 2022

Valabil pînă la: 06 februarie 2023

**CertMatCon**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE  
ASTFEL:

Lacuri, soluții ignifuge și bioseptice, conform Anexei - 8 poziții

Contract Nr. 26-MD-FC din 01.12.2020 cu OOO "Рогнеда ТД", Federația Rusă.

Codul NCM  
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020-2003 pct.5.3.1 tab.1 (ind.2- 7, 9), pct.5.4, 5.5, 10;

RNI 06-5.3.35/2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

OOO "НПП Рогнеда", Federația Rusă.

Codul țării  
RU

SOLICITANT

"FIRNIS-COM" S.R.L.

str. Ion Creangă, 82/1- 59, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO  
1003600064789

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:**

Raportului de evaluare final Nr.1098 din 04.02.2022, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raportului de încercări Nr.13 din 04.01.2022, eliberat de

LÎ al SRL "Aschim CI", mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003;

Raportului de încercări Nr.089/13 din 28.01.2022, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare  
(CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare  
Nr. LÎ-101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA MOLDAC.

**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:**

Schema 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu  
informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniul  
nereglementat. Certificare benevolă. Contract de prestări servicii Nr.59/2021 din 05.10.2021.

Seria V № 000747



Conducătorul OC

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**Anexă**Fila 1  
File 1la certificatul de conformitate  
Nr. 13 C001911-22

din:

07 februarie 2022

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumire produs	Capacitate ambalaj
1	Vopsea termospuantă ignifugă "PirexMetal Max", marca comercială "Pirex".	25kg.
2	Soluție ignifugă și bioseptică pentru lemn "WoodMaster Firebio".	12,0 kg.
3	Soluție ignifugă și bioseptică pentru lemn și textile "KSD".	5.0, 10.0, 23.0 kg.
4	Soluție ignifugă și bioseptică pentru lemn "Fenilax".	6.0, 11.0, 25.0, 220 kg.
5	Soluție ignifugă și bioseptică pentru lemn "Kord".	5.0, 10.0, 23.0, 200 kg.
6	Lac ignifug și bioseptic pentru lemn, "Pirex Decor".	25.0 kg.
7	Soluție ignifugă și bioseptică pentru lemn "OgneBio", marca comercială "Ecodom".	5.0, 10.0, 20.0kg.
8	Soluție ignifugă și bioseptică, pentru lemn "OgneBio Prof", marca comercială "Ecodom".	5.0, 10.0, 23.0kg.

Seria A № 001557



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate