

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. **Denumerea beneficiarului** Biroul vamal Centru
2. **Organizatorul procedurii de achiziție** Biroul vamal Centru
3. **Obiectul achizițiilor** : Servicii de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor de gaze și motorină din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru
4. **CPV 50800000-3 - Diverse servicii de întreținere și de reparare**

LOT 1 - Servicii de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor de gaze din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru

Poziția nr.1

Oficiul vamal Causeni

or. Căușeni str.Meșteru Stanciu 2

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Deviz-Oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	07-02-001-06	Lucrari de reglare a cazanului Hart30kwt siBosch 45kwtkwt	buc	2,00		
2	07-07-006-01	Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice,	1 sistema	2,00		
3	07-09-002-02	Incercarea cazanelor de apa calda Hart 30kwt si Bosch 45kwt	buc	2,00		
4	RpGC11A	Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze	buc	1,00		
5	RpGC11A	Revizuirea pompelor de circulatie	buc	2,00		
6	07-03-001-01	Reglarea arzatorului de gaze	buc	1,00		
7	RpGD03A	Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32	m	20,00		
8	09	Costul transportului	km	144,00		
9	07-02-001-06	Lucrari de reglare a cazanului Hart30kwt siBosch 45kwtkwt	buc	2,00		

Poziția nr. 3

Postul vamal Hirbovaț

s. Hirbovaț r-on Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
1	07-02-001-06	Lucrari de reglare a cazanului Imergaz 24 kwt	buc	1,00		
2	07-07-006-01	Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice,	1 sistema	1,00		
3	07-09-002-02	Inercarea cazanelor de apa calda Imergaz 24 kwt	buc	1,00		
4	RpGC11A	Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze	buc	1,00		
5	RpGC11A	Revizuirea pompelor de circulatie	buc	2,00		
6	07-07-006-01	Instalatie de debitare a combustibilului gazos(regulator de presiune;filtru;dispozitive de siguranta la Gazgoldere-1 bucata)	1 sistema	1,00		
7	07-03-001-01	Reglarea arzatorului de gaze	buc	1,00		
8	RpGD03A	Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm	m	20,00		
9	09	Costul transportului	km	120,00		

Poziția nr. 4

Formular Nr.7
WinCmeta

Postul vamal Rezina

or. REZINA, str. Lomonosov Mihail nr. 129,

5400

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodăriei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
1	07-02-001-06	Lucrari de reglare a cazanului Vailant 65,5kwt	buc	2,00		
2	07-07-006-01	Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice,	1 sistema	2,00		
3	07-09-002-02	Inercarea cazanelor de apa calda Vailant 65,5kwt	buc	2,00		
4	RpGC11A	Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze	buc	1,00		
5	RpGC11A	Revizuirea pompelor de circulatie	buc	2,00		
6	07-03-001-01	Reglarea arzatorului de gaze	buc	1,00		
7	RpGD03A	Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm	m	20,00		
8	09	Costul transportului	km	275,00		

Poziția nr. 5
Postul vamal Bender
 sat. VARNIȚA, 6539

Formular Nr.7
 WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
1	07-02-001-06	Lucrari de reglare a cazanului Imergaz 24 kw	buc	1,00		
2	07-07-006-01	Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice,	1 sistema	1,00		
3	07-09-002-02	Inercarea cazanelor de apa calda Imergaz 24 kw	buc	1,00		
4	RpGC11A	Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze	buc	1,00		
5	RpGC11A	Revizuirea pompelor de circulatie	buc	2,00		
6	07-03-001-01	Reglarea arzatorului de gaze	buc	1,00		
7	RpGD03A	Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm	m	20,00		
8	09	Costul transportului	km	120,00		

Poziția nr. 6

Postul vamal Hagimus

sat. HAGIMUS, 4319

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
1	07-02-001-06	Lucrari de reglare a cazanului Imergaz 24 kw.	buc	1,00		
2	07-07-006-01	Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice,	1 sistema	1,00		
3	07-09-002-02	Inercarea cazanelor de apa calda Imergaz 24 kw	buc	1,00		
4	RpGC11A	Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze	buc	1,00		
5	RpGC11A	Revizuirea pompelor de circulatie	buc	2,00		
6	07-03-001-01	Reglarea arzatorului de gaze	buc	1,00		
7	RpGD03A	Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm	m	20,00		
8	09	Costul transportului	km	184,00		

Poziția nr. 7

Postul vamal Palanca

sat. PALANCA, 4227

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
1	07-02-001-06	Lucrari de reglare a cazanului Imergaz 24 kw	buc	1,00		
2	07-07-006-01	Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice,	1 sistema	1,00		
3	07-09-002-02	Inercarea cazanelor de apa calda Imergaz 24 kw	buc	1,00		
4	RpGC11A	Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze	buc	1,00		
5	RpGC11A	Revizuirea pompelor de circulatie	buc	2,00		
6	07-03-001-01	Reglarea arzatorului de gaze	buc	1,00		
7	RpGD03A	Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm	m	20,00		
8	09	Costul transportului	km	250,00		

Poziția nr. 8

Postul vamal Rascaeti

r-on Ștefan Vodă sat RĂSCĂIEȚI, 4230

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	07-02-001-06	Lucrari de reglare a cazanului Imergaz 24 kwt	buc	1,00		
2	07-07-006-01	Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice,	1 sistem a	1,00		
3	07-09-002-02	Inercarea cazanelor de apa calda Imergaz 24 kwt	buc	1,00		
4	RpGC11A	Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze	buc	1,00		
5	RpGC11A	Revizuirea pompelor de circulatie	buc	2,00		
6	07-03-001-01	Reglarea arzatorului de gaze	buc	1,00		
7	RpGD03A	Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm	m	20,00		
8	09	Costul transportului	km	220,00		

Poziția nr. 9
Postul vamal Saiti
s.Săiți

Formular Nr.7
 WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Deviz-oferta pentru reglarea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
1	07-02-001-06	Lucrari de reglare a cazanului Imergaz 24 kwt	buc	1,00		
2	07-07-006-01	Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conductele de gaze de la Gazgolder pina la cazanul Imergaz 24 kwt	1 sistema	1,00		
3	07-09-002-02	Inercarea cazanelor de apa calda Imergaz 24 kwt	buc	1,00		
4	RpGC11A	Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze	buc	1,00		
5	07-07-006-01	Instalatie de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranta la gazgoldere-! bucata)	1 sistema	1,00		
6	RpGC11A	Revizuirea pompelor de circulatie	buc	2,00		
7	07-03-001-01	Reglarea arzatorului de gaze	buc	1,00		
8	RpGD03A	Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm	m	20,00		
9	09	Costul transportului	km	204,00		

Poziția nr. 10
Postul vamal Tudora
s.Tudora

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
1	07-02-001-06	Lucrari de reglare a cazanului Termona 45 kwt, 50 kwt.	buc	2,00		
2	07-07-006-01	Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conductele de gaze de la Gazgolder pina la cazanul Termona 45kwt	1 sistema	2,00		
3	07-09-002-02	Inercarea cazanelor de apa calda Termona 45 kwt	buc	2,00		
4	RpGC11A	Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze	buc	1,00		
5	07-07-006-01	Instalatie de debitare a combustibilului gazos(regulator de presiune;filtru;dispozitive de siguranta la Gazgoldere-2 bucati)	1 sistema	2,00		
6	RpGC11A	Revizuirea pompelor de circulatie	buc	2,00		
7	07-03-001-01	Reglarea arzatorului de gaze	buc	2,00		
8	RpGD03A	Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm	m	20,00		
9	09	Costul transportului	km	235,00		

Poziția nr. 11
Postul vamal Ungheni
or.Ungheni str Iașului 2

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5		
1	07-02-001-06	Lucrari de reglare a cazanului Novo-Florida 90 kwt	buc	2,00		
2	07-07-006-01	Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice,	1 sistema	2,00		
3	07-09-002-02	Inercarea cazanelor de apa calda Novo-Florida	buc	2,00		
4	RpGC11A	Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze	buc	1,00		
5	RpGC11A	Revizuirea pompelor de circulatie	buc	2,00		
6	07-03-001-01	Reglarea arzatorului de gaze	buc	1,00		
7	RpGD03A	Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm	m	20,00		
8	09	Costul transportului	km	240,00		

Suma estimativă Lot 1 fără TVA 38600 lei fără TVA

Notă: Deplasarea la fața locului pentru efectuarea serviciilor de deservire se efectuează cu transportul operatorului economic din contul lui.

LOT 2 - Servicii de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor de motorină din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru

Nr.	Denumirea serviciilor	u/m	Cantitatea	Preț (lei), fără TVA	Suma (lei), fără TVA
1	Curățirea cazanelor 210 kw; «Vailant GP 210»		1		
2	Curățirea cazanelor 100 kw; «Sime»		2		
3	Curățirea cazanelor 40 kw; «Sime»		2		
4	Verificarea funcționării pompelor		5		
5	Verificarea funcționării vaselor de expansiune 80L, 50L		3		
6	Curățarea filtrelor de motorină		5		
7	Verificarea funcționării vanelor, clapetelor		1		
8	Verificarea și curățarea contoarelor de motorină		4		
9	Reglarea arzătoarelor		5		
	Total servicii, lei				

- 1) În afară de aceasta, serviciile de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor mai include verificarea:
- etansietății cazanului;
 - buneii funcționări a automatizării echipamentului;
 - pompelor circulare, recirculare, alimentare cu apă;
 - presiunii alimentării cu combustibil;
 - funcționării boileror;
 - tirajului coșului de fum;
 - reglării electrozilor de aprindere;
 - electrovenelor, supapelor de sens; presostatelor de aer și gaz, clapeta motorină;
 - funcționării blocului de comandă și simularea avariilor;
 - sistemii de ventilare;
 - vantuzelor și deaeratoarelor;
 - funcționării aparatelor de măsurat și încercarea hidraulică a sistemii de încălzire.
- 2) Deplasarea la fața locului se efectuează cu transportul operatorului economic din contul lui (R-ul Hîncești, s. Leușeni, PV Leușeni).

Suma estimativă Lot 2 fără TVA 18000 lei fără TVA

Pînă la depunerea ofertelor, operatorii economici au dreptul de a face cunoștință cu utilajul cazangeriilor de gaze la posturile vamale susmenționate.

Termen de executare a lucrărilor pînă la deschiderea sezonului de încălzire.

Criteriu de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: **cel mai mic preț pe lot**

Conducătorul grupului de lucru:

Eduard FRUMUSACHI

