

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>Conform achiziții.md</u> din _____
Obiectul achiziției: <u>Servicii de mentenanță anuală a generatorului electric pe motorină de tip „KATANA” de model 44kWt</u>

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului - serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de automatizare a generatorului electric pe motorină de tip „KATANA” de model 44 kWt	-	-	-	DISPOZITIV AAR NXZM-125S/3P 100A CHINT LADA METALICA INTR. AUTOM 600*500*250 IP54 NOM INTRERUPATOR HDB3W(VA47-29.63) 3P C 63A AUTOMAT HDB3W (VA47-29.63) 1P B 10A FIR ELECTRIC PV3 25 rosu (3) PAPUC DE CABLU CUPRU JG 25MM2 -8 NOMINAL BARA CUPRU 20*3(2.0M) 0.534KG/275A INCARCATOR ACUMULATOR BC- 5A 12/24 CABLU ECRANAT YSLCY- JZ 10*1.5 / 10 (1) MATERIALE MARUNTE CONFECTIONARE PANOU AAR CONECTARE KD60-PANOU AAR SERVICII DE DEPLASARE	Conform specificației tehnice solicitate de către autoritatea contractantă	

<p>Servicii de mentenanță anuală a generatorului electric pe motorină de tip „KATANA” de model 44 kWt</p>	-	-	<p>Schimbarea: -filtru ulei; -filtru aer; -filtru combustibil; -antigel.</p> <p>Verificarea: -partea electronică; -starea radiatorului și curățarea după caz; -tensionarea curelei ventilatorului ; -nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; -funcționarea încărcătorului staționar; -funcționarea pompei de combustibil; -sistemului de încălzire a motorului; -siguranțelor, contactelor; -pernelor anti vibrante; -sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; -integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de răcire; -funcționarea panoului de control; -funcționarea pornirii în regim manual; -verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; -verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei acestora; -curățarea generatorului cu aer comprimat.</p>	<p>Conform specificației tehnice solicitate de către autoritatea contractantă</p>	
---	---	---	---	--	--

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Cușnir Dmitrii
În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL
Adresa (sediul): mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
E-mail: office@etop.md
Telefon (fix și mobil): 067 707 707