



**Ministerul Afacerilor Interne  
al Republicii Moldova**

Inspectoratul General pentru  
Situații de Urgență  
Direcția situații excepționale  
mun. Chișinău  
Detașamentul salvatori și  
pompieri Ciocana

Nr.457 din 06.05.2026

**ACVATRON SRL**

[acvatrontender@gmail.com](mailto:acvatrontender@gmail.com)

Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice al Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău a IGSU al MAI, în procesul de examinare și evaluare a ofertei comerciale depuse la procedura de achiziție publică nr.21607584 ([ocds-b3wdp1-MD-1776407977360](#)) din 17.04.2026 privind achiziționarea “Compresor de aer de înaltă presiune destinat alimentării buteliilor cu aer comprimat”, comunică următoarele.

În etapa de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de achiziție, menționate anterior, în conformitate cu prevederile art.69 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, s-a constatat că oferta prezentată de ACVATRON SRL nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire întrucât nu a fost prezentată fișa tehnică detaliată a echipamentului propus (document obligatoriu), în DUAЕ este compartimentul B este înscrisă altă autoritate contractată (DRCS nr.2 a IGSU al MAI) și unele caracteristici tehnice a modelului de compresor propus în ofertă nu corespund cerințelor tehnice solicitate prin caietul de sarcini, și anume:

- presiunea reglabilă de încărcare,
- debit de aer (capacitate de umplere),
- capacitate de umplere a unei butelii cu aer comprimat de 10 litri de la 0 la 200 bar,
- sistemul de control și monitorizare: manometre inter-etape, indicator temperatură internă, alarmă lipsă ulei, oprire automată la lipsă ulei, alarmă succesiune greșită faze, autostop: presostat electronic reglabil + oprire la presiune finală, drenaj condens automat: cu timer, colector, control direcție rotație;
- accesoriile incluse: 2 racorduri umplere (DIN 232 / DIN 300 / YOKE INT, 232 330 bar); 2 furtunuri umplere cu lungime de minim 1.2 m; supapă de menținere presiune; Maxifilter sau echivalent, cadru deschis pentru transport/manevrare ușoară, placă motor basculantă (tensiune curea constantă); carcasă protectoare termoformată pentru canalizare aer răcire.

Astfel, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice al Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău a IGSU al MAI, în conformitate cu prevederile art.69 aliniatul (6) litera b) a Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, informează că nu acceptă oferta.

Complimentar, Vă informăm că Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice al Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău a IGSU al MAI informează că a decis anularea procedurii de achiziție, menționată supra, în conformitate cu prevederile art.71 aliniatul (1) litera c) a Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

**Cu respect,**

**Președintele grupului de lucru**

**Vadim ANGHEL**