

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1750415030592 din 20.05.2025
Obiectul achiziției: Utilaj de ventilare- condiționare a pieselor de schimb pentru anul 2025 REPETAT

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparat de aer condiționat (de perete)	Aparat de aer conditionat Cooper&Hunter Vital CH-S12FTXF2-NG	China	Cooper&Hunter	Aparat de aer condiționat de perete, P-12000 btu,U 220/240V,DC inverter,diapazon de temperaturi de lucru-15+43gr C,clas de eficiență energetică A++/A+,debit de aer 400-550 m3h,agent frigorific R32,garanția 24 luni, dimensiunea bl.interior 750-775x240-250x180-185 inclusiv montarea.	Aparat de aer condiționat de perete, P-12000 btu,U 220/240V,DC inverter,diapazon de temperaturi de lucru-15+43gr C,clas de eficiență energetică A++/A+,debit de aer -590 m3h,agent frigorific R32,garanția 24 luni, dimensiunea bl.interior 773x250x185 inclusiv montarea.	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.