

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1554376033214
din 4 aprilie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Componente de schimb pentru PA și aparate de comutație

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Tara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|--|--|-------------------|--|---|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31230000-7 | Bunuri | | | | Conform standardelor producătorului | | Conform standardelor producătorului |
| | Lotul 12 | | | | | | |
| | 12.1. Contor electronic de energie electrică ZMG-405CR (conexiune prin transformator de curenți) | ZMG405C R4.041b.37 S2 5(10)A 3*58/100... 277/480V 5/10A 50Hz | Marea Britanie | LandisGyr AG Marea Britanie, str. Iysander Drive 1, Northfields Industrial Estate, Market Deeping, Peterborough, PE6 8FB tel.: +44 1778349700. +44 1778 347901 | | Ecran LCD, Posibil de citit indicațiile la deconectarea tensiunii (bateria prezentă), Prezentarea indicațiilor în regim auto (autoscroll), optoport. manual și autoport. Măsurarea energiei electrice active _ reactive în două direcții, Clasa de exactitate 0,5S, Inom = 5A, Imax = 10A. | |

