

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1686138377023 din 07.06.2023
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat și servicii de mentenanță

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4						
1.Conditioner Split Inverter 24000 BTU/H	Conditioner Split VIVAX INVERTER 24000 BTU/H	Croația	Vivax	Tip: Sistem split, Inverter: da Puterea 24000 BTU(suprafața încăperii până la 75m2), Moduri debază: răcire/incălzire/ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo Putere(răcire): 2,08-7,94 kBt, Putere (incălzire): 1.61-8,80 kBt, Consumul energiei(răcire): 2,08 kBt,	Aer Condiționat Split de Perete INVERTER Clasa energetică: A++ Regim de lucru: vară/iarnă Putere consumată: - răcire: 2.34 kW/h - încălzire:2.28 kW/h Capacitate răcire: 24000 BTU/h Capacitate încălzire: 24000 BTU/h Nivel de zgomot: 59/67 dB(A) Regim de funcționare: -15 ... +50 °C Dimensiuni UI: 1040×220×327 mm	-

				Consumul energiei(caldură): 1,61 kBt, Conexiune: 220, Clasa de efeciența: A+ Temperatura de lucru răcire: -15...+50C, încălzire: -15...+30C Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 29/42/44,5 dB, Tip freon: R32 sau R-410A	Dimensiuni UE: 845x363x702 mm Debit aer: 980 m³/h Filtru de praf: Da Garanție: 36 luni.	
Total lot 4						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director
Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A