

Specificații tehnice (F4.1)

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie nr ocde-b3wdp1-MD-1581417641980	Data: „ 17 ” 02 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: achiziționarea serviciilor de deservire a aparatelor de aer conditionat de tip Split	Lot : nr.I achiziționarea serviciilor de deservire a aparatelor de aer conditionat de tip Split	Pagina: 1__ din 1__

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Servicii de deservire a aparatelor de aer conditionat de tip Split				Servicii de deservire a aparatelor de aer conditionat de tip Split	Examinarea externă: la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior; Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru.Testarea obloanele de ieșire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modulului de afisare a sistemului Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor (la necesitate). Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă.Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți).Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru.Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj.Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului.Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice.Controlul tensiunii.Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul).Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor.Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. Instruirea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer conditionat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă.Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral).	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66