



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КИЕВГУМА"
LIMITED LIABILITY COMPANY „KIEVGUMA”

Украина, 07403, Киевська область, город Бровары, ул. Кутузова (О.Оникиенка), 127,
☎ (044) 364-56-00 Факс: (044) 364-56-28



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1240/1
в соответствии с требованиями ДСТУ EN 60903:2017

Название изделия: **Перчатки резиновые диэлектрические класса 0
категории R, С в инд. упаковке.**

1. Дата изготовления: 02.2022
2. Партия: 02
3. Количество: 900 пар.
4. Дата проведения испытаний: 02.2022
5. Электрические требования:

№ п / н ДСТУ EN 60903:2017	Наименование показателя	Нормы соответствия с ДСТУ EN 60903:2017, НД	Фактические показатели	Заключение о соответствии ДСТУ EN 60903:2017
5.3	Максимальный ток пробного испытания при переменном испытательном напряжении 5 кВ, мА.	12	3,8	Соответствует

Метод испытания: Значение максимального тока утечки определяют во время пробного испытания измерением течение 1 мин. при напряжении 5 кВ для класса 0.

6. Маркировка:

5.7	Маркировка	Информация должна соответствовать требованиям п. 5.7.	Информация, размещенная на каждой перчатке соответствует требованиям п. 5.7. Нанесение четкое и устойчивое.	Соответствует
-----	------------	---	---	---------------

7. Максимальный рабочий ток : 1000 В

8. Заключение ОТК: Соответствует требованиям п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, раздела 5 ДСТУ EN 60903:2017

9. Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Начальник ОТК Басенко П.Н.

Специальные свойства:

- * Категория R - устойчивость к кислоте, маслу, озону
- * Категория С - устойчивость к чрезвычайно низкой температуре

