

27.12.2  
(код продукции)

АО "Коренеvский завод низковольтной аппаратуры"  
307410, Россия, пгт. Коренево, Курской обл., ул. Октябрьская, 40

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ**  
СЕРИИ ВР32  
ПАСПОРТ  
ИГРФ.642523.013 ПС

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Типоисполнение ВР32-35А70220-00 УХЛ3

Число полюсов 3

Род тока: переменный частоты 50 и 60 Гц и постоянный  
Номинальное рабочее напряжение (Ue) главной цепи, В:

380 В переменного тока  
220 В постоянного тока

Номинальное напряжение по изоляции (Ui) - 660 В переменного тока

Условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith), 250 А

Наличие дугогасительных камер Нет

Вид ручного привода БОКОВАЯ РУКОЯТКА НЕСЪЕМНАЯ

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

1. Выключатель-разъединитель- 1 шт.; дугогасительные камеры поставляются не в сборе с аппаратом; ручной привод поставляется не в сборе с аппаратом в разобранном виде, комплект крепежа к аппарату;
2. Паспорт ИГРФ.642523.013 ПС - 1 экз. на партию выключателей-разъединителей одного типа исполнения, отправляемых в один адрес;
3. Руководство по эксплуатации ИГРФ.642523.013 РЭ - 1 экз. на партию выключателей-разъединителей, отправляемых в один адрес.

**РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ**

Установленная безотказная наработка - не менее 18000 часов.  
Срок сохраняемости - три года в условиях, соответствующих требованиям технических условий ТУ 3424-014-05755766-2004.

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует соответствие выключателей-разъединителей требованиям ГОСТ IEC 60947-3-2016 и техническим условиям ТУ 3424-014-05755766-2004 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации три года со дня ввода в эксплуатацию, а поставляемых на экспорт в качестве комплектующих изделий для комплектовных устройств - три года со дня ввода в эксплуатацию, но не более трех лет с момента проследования их через государственную границу РФ.



**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Сертификат соответствия  
№ TC RU C-RU.HA10.B.01997 до 27.11.2023 г.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Выключатель-разъединитель ВР32-35А70220-00 УХЛ3 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

Р.А. Бредихин  
(расшифровка подписи)

М.П.



«19 » 04 2019г.

Предприятие имеет Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ЦО-12-101-9053 на изготовление электротехнической продукции для атомных станций.



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001-2015