

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1773848394683** din 18.03.2026

Obiectul achiziției: Servicii de deservire a echipamentelor de condiționare a aerului, conform documentației de atribuire

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1: Servicii de deservire periodică a climatizatoarelor de tip split din subdiviziunile IMSP CNAMUP	146			<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice. 2. Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizatorului în regimurile de încălzire și răcire. 3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 4. Verificarea jaluzelor și a mecanismului de acțiune a lor. 5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare. 6. Dezasamblarea / asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 9. Curățarea grilei de admisie a aerului și filtrelor de aer. 10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior. 11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri. 12. Verificarea funcționării sistemului de drenare. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice. 2. Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizatorului în regimurile de încălzire și răcire. 3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 4. Verificarea jaluzelor și a mecanismului de acțiune a lor. 5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare. 6. Dezasamblarea / asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 9. Curățarea grilei de admisie a aerului și filtrelor de aer. 10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior. 	

			<p>13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor.</p> <p>14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență.</p> <p>15. Verificarea tensiunii electrice.</p> <p>16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).</p> <p>17. Diagnostica blocurilor electronice.</p> <p>18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.</p> <p>19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.</p> <p>20. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua o dată pe an, în lunile Aprilie – Iunie.</p> <p>21. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni.</p> <p>22. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite.</p>	<p>11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.</p> <p>12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.</p> <p>13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor.</p> <p>14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență.</p> <p>15. Verificarea tensiunii electrice.</p> <p>16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).</p> <p>17. Diagnostica blocurilor electronice.</p> <p>18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.</p> <p>19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.</p> <p>20. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua o dată pe an, în lunile Aprilie – Iunie.</p> <p>21. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni.</p> <p>22. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite</p>	
--	--	--	--	--	--

Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL_Adresa: _mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68_

Semnat: _Electronic_ Numele, Prenumele: _Rusu Alina_ În calitate de: _Operator Economic_

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1773848394683 din 18.03.2026
	Obiectul de achiziției: Servicii de deservire a echipamentelor de condiționare a aerului, conform documentatiei de atribuire

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50700000-2	Lot nr. 1: Servicii de deservire periodică a climatizatoarelor de tip split din subdiviziunile IMSP CNAMUP	buc	146	557.40	668.88	81380.40	97656.48	20 zile din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului;	Conform SIA RSAP	
						81380.40	97656.48			

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Rusu Alina În calitate de: Operator Economic

Ofertantul: FENIXIMPEX SRL Adresa: mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68