

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	Inspetoratul General de Politie 21025040 ocds-b3wdp1-MD-1592812728194	Data: "22" Iunie 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea aparatelor de uz casnic	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	6	7	8
39700000-9	Aparate de aer condiționat 9000 BTU/h	TCL TAC-09HRIA/E1 /TACO-09HIA/E1	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. Tip unitate – Split Puterea nominală de răcire (kW/h) – 2,5 Puterea nominală de încălzire (kW/h) – 2,6 Temperaturi exterioară admisă (răcire) – +18°~+42° Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – -15°~+24° Compresor inverter – DA Agent frigorific – 410A Funcția de autocurățare – DA Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) – 220 / 50/1 Debit de aer (m³ / h) – 430 Sunet la nivel interior (dB (A)) – 40 Garanție – 36 luni	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. Tip unitate – Split Puterea nominală de răcire (kW/h) – 2,5 Puterea nominală de încălzire (kW/h) – 2,6 Temperaturi exterioară admisă (răcire) – +18°~+42° Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – -15°~+24° Compresor inverter – DA Agent frigorific – 410A Funcția de autocurățare – DA Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) – 220 / 50/1 Debit de aer (m³ / h) – 430 Sunet la nivel interior (dB (A)) – 40 Garanție – 36 luni	
	Aparate de aer condiționat 12000 BTU/h	TCL TAC-12HRIA/E1 /TACO-12HIA/E1	condiționar - bloc interior + bloc exterior Condiții de utilizare - pentru cameră de server Tip - split Sursa de alimentare - 220-240 v, 50 HZ Consumul de energie electrică pentru	condiționar - bloc interior + bloc exterior Condiții de utilizare - pentru cameră de server Tip - split Sursa de alimentare - 220-240 v, 50 HZ Consumul de energie electrică	

		răcire - maxim 1300 kW Puterea nominală de răcire - minim 3300 W Regim de lucru - RĂCIRE Menținerea temperaturii în încăpere sau în dulapuri IT, plaja de + 20-24 grade Celsius; Agent de răcire - R410A sau R32 Nivel de zgomot maxim în timpul răcirii unitatea interioară - maxim 45 db Nivel de zgomot unitatea exterioară - maxim 55 db Tip filtre - antioxidant Garanție – 36 luni Suprafață deservită .mp - minim 34 metri Greutate unitate interioară - 9 kg – 15 kg Greutate unitatea exterioară - 24 kg – 35 kg Telecomandă - DA	pentru răcire - maxim 1300 kW Puterea nominală de răcire - minim 3300 W Regim de lucru - RĂCIRE Menținerea temperaturii în încăpere sau în dulapuri IT, plaja de + 20-24 grade Celsius; Agent de răcire - R410A sau R32 Nivel de zgomot maxim în timpul răcirii unitatea interioară - maxim 45 db Nivel de zgomot unitatea exterioară - maxim 55 db Tip filtre - antioxidant Garanție – 36 luni Suprafață deservită .mp - minim 34 metri Greutate unitate interioară - 9 kg – 15 kg Greutate unitatea exterioară - 24 kg – 35 kg Telecomandă - DA	
Aparate de aer condiționat 18000 BTU/h	TCL TAC-18HRIA/E1 /TACO-18HIA/E1	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. Tip unitate – Split Puterea nominală de răcire (kW/h) – 5,2 Puterea nominală de încălzire (kW/h) – 5,5 Temperaturi exterioară admisă (răcire) – +18°~+42° Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – -15°~+24° Compresor inverter – DA Agent frigorific – 410A Funcția de autocurățare – DA Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) – 220 / 50/1 Debit de aer (m³ / h) – 650 Sunet la nivel interior (dB (A)) – 55	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. Tip unitate – Split Puterea nominală de răcire (kW/h) – 5,2 Puterea nominală de încălzire (kW/h) – 5,5 Temperaturi exterioară admisă (răcire) – +18°~+42° Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – -15°~+24° Compresor inverter – DA Agent frigorific – 410A Funcția de autocurățare – DA Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) – 220 / 50/1	

			Garanție – 36 luni	Debit de aer (m³ / h) – 650 Sunet la nivel interior (dB (A)) – 55 Garanție – 36 luni	
--	--	--	--------------------	---	--

Semnat: _____

L.Ș.

Nume: Caracuian Pavel

În calitate de: Director General

Ofertantul: SRL „CaraPrim-Construct”