

تاريخ الطباعة : 2022-06-20
وقت الطباعة : AM 10:45
رقم الطلب : PAC22006603



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : رينيسانس للتجارة والمقاولات
رقم السجل التجاري : 99546
رقم قيد المنشأة : 16-8801-00
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Fire Detection and Alarm System
إسم المنتج : Emergency Communication System / Mass Notification System & Accessories

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2022-06-20 تاريخ الإنتهاء : 2024-06-19

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2022-06-20 : التاريخ
PERMIT # PAC22006603 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Emergency Communication System / Mass Notification System & Accessories	منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire Detection and Alarm System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	رينيسانس للتجارة والمقاولات	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Schrack Seconet AG / AUSTRIA	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Addressable Alarm Loop Sounder (Acoustic)

BX-SOL-CT

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	G210086	Verband der Sachversicherer -VDS	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
----------------------------------	---------	----------------------------------	--

RECOMMENDATIONS		التوصيات
-----------------	--	----------

Notes:

- 1.This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 72 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.
- 2.Meets the requirements of EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006, , EN 54-17:2005 + AC:2007, Fire Detection and Alarm System, Fire alarm devices, Sounders with Short Circuit Isolator.

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
/ ٤
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

