



Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚILOR EXCEPȚIONALE

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 081-12 din 13.12.2012
Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant „Anserglob” SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, ap. 132.

Scopul încercării - determinarea grupului de protecție a materialului de ignifugare a lemnului „Deimos”, producător „Anser”, Polonia.

Pentru încercări a fost prezentată o mostră de substanță de ignifugare a lemnului în cantitate de 1kg „Deimos”.

Prezentul certificat confirmă că materialul de ignifugare a lemnului „Deimos”, prezentat de „Anserglob” SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, ap. 132, conform prevederilor normelor ГОСТ 16363-98 “СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. Методы определения ОГНЕЗАЩИТНЫХ свойств” se referă la materialele de protecție de grupa I (consumul 0,5 kg/m²) și de grupa II (consumul 0,2 kg/m²).


Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2001.

Certificatul este eliberat în baza încercărilor efectuate la toate tipurile de produse de ignifugare cu material „Deimos”, prezentat în Laboratorul experimental antincendiar al DSP a SPC SE al MAI RM (procesul verbal nr. 81 din 13.12.2012).

Asigurați-vă că produsul este în conformitate cu condițiile privind transportul, depozitarea și păstrarea produselor menționate în prezenta copie a certificatului de conformitate și aceste produse nu pun în pericol securitatea națională, viața, sănătatea și bunăstarea consumatorilor și nu produc impact asupra mediului înconjurător.



Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



Anatol Viniciuc



Ex. Gh. Daniiluc
tel. 251-490

seria CSI nr. 081