

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1747735725352 din 20/05/2025
	Denumirea procedurii de achiziție: Aparatelor de aer conditionat, inclusiv montarea

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h	Aparat de aer	Cina	II Svorneva Olga	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ~ 3.2 - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.5 ~ 3.4; - Suprafața deservită (m2): 25 ~ 30; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 41. - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz /	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ~ 3.2 - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.5 ~ 3.4; - Suprafața deservită (m2): 25 ~ 30; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 41. - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz /	

				Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 500 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar). - Loctia: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 6 bucăți; - str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău – 15 bucăți;	/ Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 500 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar). - Loctia: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 6 bucăți; - str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău – 15 bucăți;	
Aparat de aer condiționat 12000 BTU/h	Aparat de aer	Cina	II Svorneva Olga	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.4 ~ 4.2; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.5 ~ 4.4; - Suprafața deservită (m²): 35 ~ 40; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 45; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); - 20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 600 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.4 ~ 4.2; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.5 ~ 4.4; - Suprafața deservită (m²): 35 ~ 40; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 45; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 600 m3/h;	

				- Termen de garanție : 36 (luni). – Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) - Locția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți; - str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău – 1 bucăți; - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)	- Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). – Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) - Locția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți; - str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău – 1 bucăți;- Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)	
Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h	Aparat de aer	Cina	II Svorneva Olga	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0 ~ 6; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2 ~ 6.3; - Suprafața deservită (m²): 50 ~ 60; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 50; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire): -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 800 m3/h;	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0 ~ 6; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2 ~ 6.3; - Suprafața deservită (m²): 50 ~ 60; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 50; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 800 m3/h;	

				- Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) - Locția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți; - Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)	- Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) - Locția: bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți; - Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Svorneva Olga În calitate de: Administrator

Ofertantul: II Svorneva Olga Adresa: mun.Comrat str.Bender 25