

Specificații tehnice (F4.1)

Penitenciarul nr.1 Taraclia Licitatie publică ocde-b3wdp1-MD-1606134437917 (21031204)	Data: „ <u>27.11. 2020</u> ”	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Aparat de aer conditionat (cu livrare si instalare)	Lot:	Pagina: <u>1</u> din <u>1</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
1. 39717200-3 Aparat de aer conditionat cu instalare	Aparat de aer conditionat BALLU BSD/in-09HN1 off/on (9000 BTU) inclusiv livrarea, instalarea si accesoriile pentru instalare	China	„MIDEA CORPORATION LTD”	Nivel de zgomot, Db: 26-43; ▪ Moduri de operare: răcire/încălzire; ▪ Capacitate de răcire, BTU: 9000-15000; ▪ Temperatura maximă de funcționare pe răcire: minim +43C; ▪ Temperatura minimă de funcționare pe încălzire: minim - 5C; ▪ Suprafața maximală, m2: 20-25; ▪ Capacitate de răcire, W: 2050-3600; ▪ Capacitate de încălzire, W: 2020-3700; ▪ Garanție minim - 24 luni Instalarea si accesoriile pentru instalare sa fie incluse in pret .	Garantie la utilaj si la instalare– 28 luni. Suprafata deservita 20-30 m2, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire, incalzire, purificare, dezumidificare, ventilare. Nivel de zgomot -26-54dB, functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, +baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, display. Timer. productivitate la racire - 9000 BTU , la incalzire – 9000 BTU, Alimentarea electrica – 220V-230V/50Hz. ; Putere răcire – 2,64 kw, Putere încălzire- 2, kw, Debitul de aer (unitatea interioară) - 350 m3/h; Temperatura minimă funcționare pe răcire - -7C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +46C . Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automata in cazul intreruperilor de curent electric. In pretul ofertei sunt incluse: livrarea, instalarea si materialele necesare pentru instalare	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66