



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0051-CPR-1499

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Serie: **PREVIDIA-Compact**

Modello/i:

PREVIDIA-C200SZEG, PREVIDIA-C200SZER, PREVIDIA-C200SZG, PREVIDIA-C200SZR,
PREVIDIA-C200SG, PREVIDIA-C200SR, PREVIDIA-C100SZEG, PREVIDIA-C100SZER,
PREVIDIA-C100SZG, PREVIDIA-C100SZR, PREVIDIA-C100SG, PREVIDIA-C100SR,
PREVIDIA-C050SZEG, PREVIDIA-C050SZER, PREVIDIA-C050SZG, PREVIDIA-C050SZR,
PREVIDIA-C050SG, PREVIDIA-C050SR

Uso/i previsti:

Centrale di controllo e segnalazione con apparecchiatura di alimentazione,
apparecchiatura di trasmissione allarme e segnalazione guasto e
dispositivo elettrico automatico di comando e gestione spegnimento e di ritardo integrati
per sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio per edifici e
per sistemi di estinzione a gas installati in edifici come parte di un sistema operativo completo.

Fabbricante:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Sistema/i di VVCP:

Sistema 1

Norma/e armonizzate:

EN 54-2:1997 + A1:2006
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-21:2006
EN 12094-1:2003

Organismo/i Notificati:

IMQ S.p.A., N. 0051

Prestazione/i dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata	§	Note
Prestazioni in caso d'incendio				
Requisiti generali	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	4	
Requisiti generali per le segnalazioni	PASS		5	
Condizione di allarme incendio	PASS		7	
Elaborazione di segnali e segnalazione	PASS	EN 12094-1:2003	4.3	
Ricezione ed elaborazione dei segnali di azionamento in entrata	PASS		4.4	
Trasmissione del segnale di estinzione	PASS		4.5	
Azionamento dei dispositivi di allarme	PASS		4.6	
Ritardo del segnale di estinzione (opzione con requisiti)	PASS		4.17	
Segnale che rappresenta il flusso dell'agente estinguente (opzione con requisiti)	PASS		4.18	



Sorveglianza dello stato dei componenti (opzione con requisiti)	PASS		4.19	
Dispositivo di prolungamento emergenza (opzione con requisiti)	PASS		4.20	
Controllo del tempo di allagamento (opzione con requisiti)	PASS		4.21	
Modo solo manuale (opzione con requisiti)	PASS		4.23	
Segnalazione di azionamento ad apparecchiatura all'interno del sistema (opzione con requisiti)	PASS		4.24	
Azionamento dell'apparecchiatura all'esterno del sistema (opzione con requisiti)	PASS		4.26	
Dispositivo di interruzione emergenza (opzione con requisiti)	PASS		4.27	
Attivazione dei dispositivi di allarme con segnali diversi (opzione con requisiti)	PASS		4.30	
Prestazione di alimentazione				
Requisiti generali	PASS		4	
Funzioni	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	5	
Materiali, progetto e costruzione	PASS		6	
Prestazione della trasmissione				
Requisiti generali	PASS	EN 54-21:2006	4	
Requisiti funzionali	PASS		5	
Ritardo nella risposta (tempo di risposta all'incendio)				
Ricezione ed elaborazione di segnali d'incendio	PASS		7.1	
Uscita in condizione di allarme incendio	PASS		7.7	
Uscita verso i dispositivi di allarme incendio (opzione con requisiti)	PASS		7.8	
Comando dei dispositivi di trasmissione di allarme incendio (opzione con requisiti)	PASS		7.9	
Uscita verso i dispositivi di trasmissione di allarme incendio (opzione con requisito)	PASS		7.9.1	
Ingresso di conferma allarme da dispositivi di trasmissione di allarme incendio (opzione con requisito)	PASS		7.9.2	
Uscite verso i sistemi automatici antincendio (opzione con requisiti)	PASS		7.10	
Uscita tipo A (opzione con requisito)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	7.10.1	
Uscita tipo B (opzione con requisito)	PASS		7.10.2	
Uscita tipo C (opzione con requisito)	PASS		7.10.3	
Sorveglianza guasti dei sistemi automatici antincendio (opzione con requisito)	PASS		7.10.4	
Ritardo delle uscite (opzione con requisiti)	PASS		7.11	
Correlazione su più di un segnale d'allarme (opzione con requisito)	PASS		7.12	
Correlazione di tipo A (opzione con requisito)	PASS		7.12.1	
Correlazione di tipo B (opzione con requisito)	PASS		7.12.2	
Correlazione di tipo C (opzione con requisito)	PASS		7.12.3	
Contatore di allarme (opzione con requisiti)	PASS		7.13	
Condizione attivata	PASS	EN 12094-1:2003	4.8	
Affidabilità di funzionamento				
Requisiti generali	PASS		4	
Requisiti generali per le segnalazioni	PASS		5	
Condizione di riposo	PASS		6	
Condizione di allarme incendio	PASS		7	
Condizione di guasto	PASS		8	
Segnale di guasto dai punti (opzione con requisiti)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	8.3	
Uscita verso l'apparecchiatura di segnalazione remota di guasto e avvertimento (opzione con requisiti)	PASS		8.9	
Condizione di fuori servizio	PASS		9	
Fuori servizio dei punti indirizzabili	PASS		9.5	



(opzione con requisiti)				
Condizione di test (opzione con requisiti)	PASS		10	
Interfaccia normalizzata ingresso/uscita (opzione con requisiti)	NPD		11	
Requisiti costruttivi	PASS		12	
Requisiti costruttivi aggiuntivi per apparecchiature di comando e segnalazione controllate mediante software	PASS		13	
Marcatura	PASS		14	
Requisiti generali	PASS		4	
Funzioni	PASS		5	
Materiali, progetto e costruzione	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	6	
Documentazione	PASS		7	
Marcatura	PASS		8	
Requisiti funzionali	PASS		4	
Requisiti di progetto	PASS	EN 12094-1:2003	5	
Requisiti aggiuntivi di progetto per D.E.C. controllati da software	PASS		6	
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza termica				
Freddo (prova funzionale)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.4	
	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.5	
	PASS	EN 54-21:2006	10.4	
	PASS	EN 12094-1:2003	9	
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alle vibrazioni				
Urto (prova funzionale)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.6	
	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.7	
	PASS	EN 54-21:2006	10.6	
	PASS	EN 12094-1:2003	9	
Vibrazioni sinusoidali (prova funzionale)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.7	
	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.8	
	PASS	EN 54-21:2006	10.7	
	PASS	EN 12094-1:2003	9	
Vibrazioni sinusoidali (prova di durata)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.15	
	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.15	
	PASS	EN 54-21:2006	10.11	
	PASS	EN 12094-1:2003	9	
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: stabilità elettrica				
Compatibilità elettromagnetica (EMC) prove di immunità (prova funzionale)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	da 15.8 a 15.13	
	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	da 9.9 a 9.13	
	PASS	EN 54-21:2006	10.8 e 10.9	
	PASS	EN 12094-1:2003	9	
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza all'umidità				
Caldo umido, continuo (prova funzionale)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.5	
	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.6	
	PASS	EN 54-21:2006	10.5	
	PASS	EN 12094-1:2003	9	
Caldo umido, continuo (prova di durata)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.14	
	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.14	
	PASS	EN 54-21:2006	10.10	
	PASS	EN 12094-1:2003	9	

Schede elettroniche opzionali installabili all'interno dell'involucro della centrale:

PREVIDIA-C-DIAL modulo di comunicazione remota su PSTN e GSM 3G/GPRS

PREVIDIA-C-COM modulo di interfaccia seriale ed IP

Dispositivi esterni opzionali:

PREVIDIA-C-REPW ripetitore modello base con involucro bianco

PREVIDIA-C-REPR ripetitore modello base con involucro rosso

PREVIDIA-C-REPEW ripetitore con display estinzione ed involucro bianco

PREVIDIA-C-REPER ripetitore con display estinzione ed involucro rosso



La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Amministratore Delegato)

In Monteprandone, addì 21/12/2020





DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 0051-CPR-1499

Unique identification code of the product-type:

Serie: **PREVIDIA-Compact**

Model/s:

PREVIDIA-C200SZEG, PREVIDIA-C200SZER, PREVIDIA-C200SZG, PREVIDIA-C200SZR,
PREVIDIA-C200SG, PREVIDIA-C200SR, PREVIDIA-C100SZEG, PREVIDIA-C100SZER,
PREVIDIA-C100SZG, PREVIDIA-C100SZR, PREVIDIA-C100SG, PREVIDIA-C100SR,
PREVIDIA-C050SZEG, PREVIDIA-C050SZER, PREVIDIA-C050SZG, PREVIDIA-C050SZR,
PREVIDIA-C050SG, PREVIDIA-C050SR

Intended use/es

Control and indicating equipment with power supply equipment,
alarm transmission and fault warning routing equipment and
electrical automatic control and delay device integrated
for fire detection and fire alarm systems installed in buildings and
for gas extinguishing systems installed in buildings and part of a complete system.

Manufacturer:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

System/s of AVCP:

System 1

Harmonized standard/s:

EN 54-2:1997 + A1:2006
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-21:2006
EN 12094-1:2003

Notified Body/ies:

IMQ S.p.A., N. 0051

Declared performance/es:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized technical specification	§	Note
Performance under fire conditions				
General requirements	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	4	
General requirements for indications	PASS		5	
Fire alarm condition	PASS		7	
Signal processing and indication	PASS	EN 12094-1:2003	4.3	
Reception and processing of input triggering signals	PASS		4.4	
Transmission of extinguishing signal	PASS		4.5	
Activation of alarm devices	PASS		4.6	
Delay of extinguishing signal (option with requirements)	PASS		4.17	
Signal representing the flow of extinguishing agent (option with requirements)	PASS		4.18	

Monitoring the status of components (option with requirements)	PASS		4.19	
Emergency hold device (option with requirements)	PASS		4.20	
Control of flooding time (option with requirements)	PASS		4.21	
Manual only mode (option with requirements)	PASS		4.23	
Triggering signal to equipment within the system (option with requirements)	PASS		4.24	
Triggering of equipment outside the system (option with requirements)	PASS		4.26	
Emergency abort device (option with requirements)	PASS		4.27	
Activation of alarm devices with different signals (option with requirements)	PASS		4.30	
Performance of power supply				
General requirements	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	4	
Functions	PASS		5	
Materials, design and manufacture	PASS		6	
Performance of transmission				
General requirements	PASS	EN 54-21:2006	4	
Functional requirements	PASS		5	
Response delay (response time to fire)				
Reception and fire signals	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	7.1	
Output of the fire alarm condition	PASS		7.7	
Output to the fire alarm device (option with requirements)	PASS		7.8	
Control of fire alarm routing equipment (option with requirements)	PASS		7.9	
Output to fire alarm routing devices (option with requirements)	PASS		7.9.1	
Alarm confirmation input from fire alarm routing equipment (option with requirements)	PASS		7.9.2	
Outputs to fire protection equipment (option with requirements)	PASS		7.10	
Output type A (option with requirements)	PASS		7.10.1	
Output type B (option with requirements)	PASS		7.10.2	
Output type C (option with requirements)	PASS		7.10.3	
Fault monitoring of fire protection equipment (option with requirements)	PASS		7.10.4	
Delays to outputs (option with requirements)	PASS		7.11	
Dependencies on more than one signal (option with requirement)	PASS		7.12	
Type A dependency (option with requirements)	PASS		7.12.1	
Type B dependency (option with requirements)	PASS		7.12.2	
Type C dependency (option with requirements)	PASS		7.12.3	
Alarm counter (option with requirements)	PASS		7.13	
Activated condition	PASS	EN 12094-1:2003	4.8	
Operational reliability				
General requirements	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	4	
General requirements for indications	PASS		5	
The quiescent condition	PASS		6	
The fire alarm condition	PASS		7	
Fault warning condition	PASS		8	
Fault signals from points (option with requirements)	PASS		8.3	
Output to warning routing equipment (option with requirements)	PASS		8.9	
Disabled condition	PASS		9	
Disablement of addressable points	PASS		9.5	



<i>(option with requirements)</i>				
Test condition <i>(option with requirements)</i>	PASS		10	
Standardized input/output interface <i>(option with requirements)</i>	NPD		11	
Design requirements	PASS		12	
Additional design requirements for software controlled control and indicating equipments	PASS		13	
Marking	PASS		14	
General requirements	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	4	
Functions	PASS		5	
Materials, design and manufacture	PASS		6	
Documentation	PASS		7	
Marking	PASS		8	
Functional requirements	PASS	EN 12094-1:2003	4	
Design requirements	PASS		5	
Additional design requirements for software controlled CIE	PASS		6	
Durability of operational reliability: temperature resistance				
Cold (operational)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.4	
	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.5	
	PASS	EN 54-21:2006	10.4	
	PASS	EN 12094-1:2003	9	
Durability of operational reliability: vibration resistance				
Impact (operational)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.6	
	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.7	
	PASS	EN 54-21:2006	10.6	
	PASS	EN 12094-1:2003	9	
Vibration, sinusoidal (operational)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.7	
	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.8	
	PASS	EN 54-21:2006	10.7	
	PASS	EN 12094-1:2003	9	
Vibration, sinusoidal (endurance)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.15	
	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.15	
	PASS	EN 54-21:2006	10.11	
	PASS	EN 12094-1:2003	9	
Durability of operational reliability: electrical stability				
Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	from 15.8 to 15.13	
	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	from 9.9 to 9.13	
	PASS	EN 54-21:2006	10.8 and 10.9	
	PASS	EN 12094-1:2003	9	
Durability of operational reliability: humidity resistance				
Damp heat, steady state (operational)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.5	
	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.6	
	PASS	EN 54-21:2006	10.5	
	PASS	EN 12094-1:2003	9	
Damp heat, steady state (endurance)	PASS	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.14	
	PASS	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.14	
	PASS	EN 54-21:2006	10.10	
	PASS	EN 12094-1:2003	9	

Optional electronic boards installable into the control panel enclosure:

PREVIDIA-C-DIAL *remote communication module over PSTN and GSM 3G/GPRS*

PREVIDIA-C-COM *serial and IP interface module*

Optional external devices:

PREVIDIA-C-REPW *repeater base model with white enclosure*

PREVIDIA-C-REPR *repeater base model with red enclosure*

PREVIDIA-C-REPEW *repeater with extinction display and white enclosure*

PREVIDIA-C-REPER *repeater with extinction display and red enclosure*



The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Managing Director)

At Monteprandone, on 21/12/2020





TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 0051-CPR-1499

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Seeria: **PREVIDIA-Compact**

Mudel/id:

PREVIDIA-C200SZEG, PREVIDIA-C200SZER, PREVIDIA-C200SZG, PREVIDIA-C200SZR,
PREVIDIA-C200SG, PREVIDIA-C200SR, PREVIDIA-C100SZEG, PREVIDIA-C100SZER,
PREVIDIA-C100SZG, PREVIDIA-C100SZR, PREVIDIA-C100SG, PREVIDIA-C100SR,
PREVIDIA-C050SZEG, PREVIDIA-C050SZER, PREVIDIA-C050SZG, PREVIDIA-C050SZR,
PREVIDIA-C050SG, PREVIDIA-C050SR

Kavandatud kasutusala(d):

Kontrolli- ja näiduseadmed vooluvarustuse seadmega, häire edastamise ja rikke hoiatuse marsruutimise seadmega ja elektrilise automaatjuhtimise ja viiteajaseadmega, integreeritud hoonetesse paigaldatud tulekahju avastamise ja häire süsteemidega ja gaasikustutuse süsteemidega, mis on osa täissüsteemist.

Tootja:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 1

Ühtlustatud standard:

EN 54-2:1997 + A1:2006
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-21:2006
EN 12094-1:2003

Teavitatud asutus(ed):

IMQ S.p.A., Nr. 0051

Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus	§	Märkused
Sooritus tulekahju tingimustes				
Üldised nõudmised	RAHULDAV	EN 54-2:1997 + A1:2006	4	
Üldised nõudmised näitudele	RAHULDAV		5	
Tulekahjuhäire tingimus	RAHULDAV		7	
Signaali töötus ja näit	RAHULDAV	EN 12094-1:2003	4.3	
Sisendist vallanduva signaali vastuvõtt ja töötus	RAHULDAV		4.4	
Kustutussignaali edastamine	RAHULDAV		4.5	
Häireseadme aktiveerimine	RAHULDAV		4.6	
Kustutussignaali viiteaeg (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.17	
Kustutusagendivoogu esindav signaal (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.18	
Komponentide staatuse jälgimine (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.19	
Avariisalvestusseade (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.20	
Ujutusaja juhtimine (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.21	



Vaid käsirežiim (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.23	
Signaali vallandamine seadmele süsteemis (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.24	
Seadme vallandamine väljaspool süsteemi (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.26	
Avariabortseade (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.27	
Häireseadmete aktiveerimine erinevate signaalidega (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.30	
Vooluvarustuse sooritus				
Üldised nõudmised	RAHULDAV	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	4	
Funktsioonid	RAHULDAV		5	
Materjalid, konstrueerimine ja valmistus	RAHULDAV		6	
Edastuse sooritus				
Üldised nõudmised	RAHULDAV	EN 54-21:2006	4	
Funktsionaalsed nõudmised	RAHULDAV		5	
Reaktsiooni viiteaeg (reaktsiooniaeg tulekahjule)				
Vastuvõtt ja tulekahjusignaalid	RAHULDAV	EN 54-2:1997 + A1:2006	7.1	
Tulekahjuhäire tingimuse väljund	RAHULDAV		7.7	
Väljund tulekahjuhäire seadmele (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		7.8	
Tulekahjuhäire marsruutimise seadme juhtimine (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		7.9	
Väljund tulekahjuhäire marsruutimise seadmetele (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		7.9.1	
Häire kinnituse sisend tulekahju häiremarsruutimise seadmest (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		7.9.2	
Väljundid tulekahju kaitseseadmele (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		7.10	
Väljund tüüp A (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		7.10.1	
Väljund tüüp B (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		7.10.2	
Väljund tüüp C (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		7.10.3	
Tulekahju kaitseseadme rikke jälgimine (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		7.10.4	
Viiteajad väljunditele (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		7.11	
Sõltuvused enam kui ühest signalist (valikuline nõude osas)	RAHULDAV		7.12	
Tüüp A sõltuvus (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		7.12.1	
Tüüp B sõltuvus (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		7.12.2	
Tüüp C sõltuvus (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		7.12.3	
Häireloendur (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		7.13	
Aktiveeritud tingimus	RAHULDAV		4.8	
Töökindlus				
Üldised nõudmised	RAHULDAV	EN 54-2:1997 + A1:2006	4	
Üldised nõudmised näitudele	RAHULDAV		5	
Jõudeoleku tingimus	RAHULDAV		6	
Tulekahjuhäire tingimus	RAHULDAV		7	
Rikkehoiatuse tingimus	RAHULDAV		8	
Rikkesignaalid punktides (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		8.3	
Väljund hoiatusmarsruutimise seadmele (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		8.9	
Blokeeritud tingimus	RAHULDAV		9	
Adresseeritavate punktide blokeerimine (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		9.5	
Testitingimus (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		10	
Standardiseeritud sisend- väljundliides (valikuline nõuete osas)	NPD		11	
Projekteerimise nõudmised	RAHULDAV		12	
Täiendavad projekteerimise nõudmised tarkvara juhitavatele kontrolli- ja näiduseadmetele	RAHULDAV		13	
Markeering	RAHULDAV		14	
Üldised nõudmised	RAHULDAV	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	4	
Funktsioonid	RAHULDAV		5	
Materjalid, konstrueerimine ja valmistus	RAHULDAV		6	
Dokumentatsioon	RAHULDAV		7	
Markeering	RAHULDAV		8	



Funktsionaalsed nõudmised	RAHULDAV	EN 12094-1:2003	4	
Projekteerimise nõudmised	RAHULDAV		5	
Täiendavad projekteerimise nõudmised tarkvaraga juhitavale CIE-le	RAHULDAV		6	
Töökindluse kestvus: Temperatuurikindlus				
Külmkontuur (töö)	RAHULDAV	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.4	
	RAHULDAV	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.5	
	RAHULDAV	EN 54-21:2006	10.4	
	RAHULDAV	EN 12094-1:2003	9	
Töökindluse kestvus: Võnkumiskindlus				
Löök (töö)	RAHULDAV	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.6	
	RAHULDAV	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.7	
	RAHULDAV	EN 54-21:2006	10.6	
	RAHULDAV	EN 12094-1:2003	9	
Võnkumine, harmooniline (töö)	RAHULDAV	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.7	
	RAHULDAV	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.8	
	RAHULDAV	EN 54-21:2006	10.7	
	RAHULDAV	EN 12094-1:2003	9	
Võnkumine, harmooniline (vastupidavus)	RAHULDAV	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.15	
	RAHULDAV	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.15	
	RAHULDAV	EN 54-21:2006	10.11	
	RAHULDAV	EN 12094-1:2003	9	
Töökindluse kestvus: Elektriline stabiilsus				
Elektromagnetiline ühilduvus (EMC), immuunsustestid (töö)	RAHULDAV	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.8 - 15.13	
	RAHULDAV	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.9 - 9.13	
	RAHULDAV	EN 54-21:2006	10.8 ja 10.9	
	RAHULDAV	EN 12094-1:2003	9	
Töökindluse kestvus: Niiskuskindlus				
Niiske kuumus, stabiilne seisund (töö)	RAHULDAV	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.5	
	RAHULDAV	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.6	
	RAHULDAV	EN 54-21:2006	10.5	
	RAHULDAV	EN 12094-1:2003	9	
Niiske kuumus, stabiilne seisund (vastupidavus)	RAHULDAV	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.14	
	RAHULDAV	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.14	
	RAHULDAV	EN 54-21:2006	10.10	
	RAHULDAV	EN 12094-1:2003	9	

Valikulised elektronplaadid, mida saab paigaldada juhtpaneeli ümbrisesse:

PREVIDIA-C-DIAL kaugside moodul PSTN ja GSM 3G/GPRS-le

PREVIDIA-C-COM seriaalne ja IP liidese moodul

Valikulised välisseadmed:

PREVIDIA-C-REPW repiiteri alusmudel valge ümbrise

PREVIDIA-C-REPR repiiteri alusmudel punase ümbrise

PREVIDIA-C-REPEW repiiteri kustumisdispleiga ja valge ümbrise

PREVIDIA-C-REPER repiiteri kustumisdispleiga ja punase ümbrise



Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Peadirektor)

Monteprandone, 21/12/2020





IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 0051-CPR-1499

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Serija: **PREVIDIA-Compact**

Model/i:

PREVIDIA-C200SZEG, PREVIDIA-C200SZER, PREVIDIA-C200SZG, PREVIDIA-C200SZR,
PREVIDIA-C200SG, PREVIDIA-C200SR, PREVIDIA-C100SZEG, PREVIDIA-C100SZER,
PREVIDIA-C100SZG, PREVIDIA-C100SZR, PREVIDIA-C100SG, PREVIDIA-C100SR,
PREVIDIA-C050SZEG, PREVIDIA-C050SZER, PREVIDIA-C050SZG, PREVIDIA-C050SZR,
PREVIDIA-C050SG, PREVIDIA-C050SR

Namjena/namjene:

Upravljačka i signalizirajuća oprema s integriranim napajanjem i opremom za prijenos uzbune i dojavu greške za sustave za otkrivanje i dojavu požara ugrađene u objekte, te za sustave gašenja plinom ugrađene u objekte.

Proizvođač:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustav 1

Usklađena norma:

EN 54-2:1997 + A1:2006
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-21:2006
EN 12094-1:2003

Prijavljeno tijelo / prijavljena tijela:

IMQ S.p.A., Br. 0051

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija	§	Bilješke
Ponašanje u slučaju požara				
<i>Opći zahtjevi</i>	ODOBRENO	EN 54-2:1997 + A1:2006	4	
<i>Opći zahtjevi za signalizaciju</i>	ODOBRENO		5	
<i>Stanje protupožarnih alarma</i>	ODOBRENO		7	
<i>Obrada signala i indikacija</i>	ODOBRENO	EN 12094-1:2003	4.3	
<i>Prihvati i prosljeđivanje ulaznog okidajućeg signala</i>	ODOBRENO		4.4	
<i>Prijenos signala gašenja</i>	ODOBRENO		4.5	
<i>Aktivacija alarmnih uređaja</i>	ODOBRENO		4.6	
<i>Odgoda signala gašenja (opcija)</i>	ODOBRENO		4.17	
<i>Signal protoka medija za gašenje (opcija)</i>	ODOBRENO		4.18	
<i>Nadgledanje statusa komponenti (opcija)</i>	ODOBRENO		4.19	
<i>Uređaj za zadržku aktivacije (opcija)</i>	ODOBRENO		4.20	
<i>Upravljanje vremenom protoka (opcija)</i>	ODOBRENO		4.21	
<i>Manualni mod (opcija)</i>	ODOBRENO		4.23	
<i>Okidajući signal za opremu u sklopu sustava (opcija)</i>	ODOBRENO		4.24	
<i>Okidajući signal za opremu izvan sustava (opcija)</i>	ODOBRENO		4.26	



Uređaj za hitni prekid (opcija)	ODOBRENO		4.27	
Prorada alarma različitih signala (opcija)	ODOBRENO		4.30	
Ponašanje napajanja				
Opći zahtjevi	ODOBRENO		4	
Funkcije	ODOBRENO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	5	
Materijal, dizajn i izrada	ODOBRENO		6	
Ponašanje prijenosa				
Opći zahtjevi	ODOBRENO	EN 54-21:2006	4	
Funkcijski zahtjevi	ODOBRENO		5	
Odgoda alarma (vrijeme reakcije na požar)				
Signal prihvata i alarma	ODOBRENO		7.1	
Informacija o stanju alarma	ODOBRENO		7.7	
Izlaz prema uređaju za signalizaciju požara (opcija)	ODOBRENO		7.8	
Upravlјivost opreme za prijenos alarma (opcija)	ODOBRENO		7.9	
Izlaz prema opremi za prijenos alarma (opcija)	ODOBRENO		7.9.1	
Ulaz potvrde alarma sa opreme za prijenos alarma (opcija)	ODOBRENO		7.9.2	
Izlaz prema protupožarnoj opremi (opcija)	ODOBRENO	EN 54-2:1997 + A1:2006	7.10	
Izlaz tip A (opcija)	ODOBRENO		7.10.1	
Izlaz tip B (opcija)	ODOBRENO		7.10.2	
Izlaz tip C (opcija)	ODOBRENO		7.10.3	
Nadzor greške protupožarne opreme (opcija)	ODOBRENO		7.10.4	
Odgoda aktiviranih izlaza (opcija)	ODOBRENO		7.11	
Ovisnost o više od jednog signala (opcija)	ODOBRENO		7.12	
Ovisnot tip A (opcija)	ODOBRENO		7.12.1	
Ovisnost tip B (opcija)	ODOBRENO		7.12.2	
Ovisnost tip C (opcija)	ODOBRENO		7.12.3	
Brojač alarma (opcija)	ODOBRENO		7.13	
Aktivirani uvjet	ODOBRENO	EN 12094-1:2003	4.8	
Radna pouzdanost				
Opći zahtjevi	ODOBRENO		4	
Opći zahtjevi za signalizaciju	ODOBRENO		5	
Uvjet u stanju mirovanja	ODOBRENO		6	
Uvjet u stanju uzbune	ODOBRENO		7	
Uvjet stanja greške	ODOBRENO		8	
Signalizacija greške iz točaka (opcija)	ODOBRENO		8.3	
Izlaz prema opremi za prijenos greške (opcija)	ODOBRENO		8.9	
Uvjet onesposobljenosti	ODOBRENO		9	
Onesposobljenje adresabilnih točaka (opcija)	ODOBRENO	EN 54-2:1997 + A1:2006	9.5	
Uvjet stanja testa (opcija)	ODOBRENO		10	
Standardiziran ulazno/izlazni međusklop (opcija)	NPD		11	
Zahtjevi prema proizvođaču	ODOBRENO		12	
Dodatni zahtjevi vezani za uređaje za kontrolu i signalizaciju nadzirani softverskim aplikacijama	ODOBRENO		13	
Oznake	ODOBRENO		14	
Opći zahtjevi	ODOBRENO		4	
Funkcije	ODOBRENO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	5	
Materijal, dizajn i izrada	ODOBRENO		6	
Dokumentacija	ODOBRENO		7	
Oznake	ODOBRENO		8	
Funkcijski zahtjevi	ODOBRENO		4	
Zahtjevi prema proizvođaču	ODOBRENO	EN 12094-1:2003	5	
Dodatni zahtjevi prema proizvođaču za softverski upravlјan CIE	ODOBRENO		6	
Izdržljivost radne pouzdanosti: otpornost na temperaturu				
Utјecaj hladnoće (radni)	ODOBRENO	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.4	
	ODOBRENO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.5	
	ODOBRENO	EN 54-21:2006	10.4	
	ODOBRENO	EN 12094-1:2003	9	
Izdržljivost radne pouzdanosti:				



otpornost na vibracije				
Osjetljivost na udarce (radna)	ODOBRENO	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.6	
	ODOBRENO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.7	
	ODOBRENO	EN 54-21:2006	10.6	
	ODOBRENO	EN 12094-1:2003	9	
Osjetljivost na sinusoidne vibracije (radna)	ODOBRENO	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.7	
	ODOBRENO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.8	
	ODOBRENO	EN 54-21:2006	10.7	
	ODOBRENO	EN 12094-1:2003	9	
Osjetljivost na sinusoidne vibracije (izdržljivost)	ODOBRENO	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.15	
	ODOBRENO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.15	
	ODOBRENO	EN 54-21:2006	10.11	
	ODOBRENO	EN 12094-1:2003	9	
Izdržljivost radne pouzdanosti: električna stabilnost				
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC), testovi imuniteta (radni)	ODOBRENO	EN 54-2:1997 + A1:2006	od 15.8 do 15.13	
	ODOBRENO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	od 9.9 do 9.13	
	ODOBRENO	EN 54-21:2006	10.8 i 10.9	
	ODOBRENO	EN 12094-1:2003	9	
Izdržljivost radne pouzdanosti: otpornost na vlagu				
Utjecaj stalno prisutne vlage i topline (radni)	ODOBRENO	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.5	
	ODOBRENO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.6	
	ODOBRENO	EN 54-21:2006	10.5	
	ODOBRENO	EN 12094-1:2003	9	
Utjecaj stalno prisutne vlage i topline (izdržljivost)	ODOBRENO	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.14	
	ODOBRENO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.14	
	ODOBRENO	EN 54-21:2006	10.10	
	ODOBRENO	EN 12094-1:2003	9	

U kućište centrale moguće je ugraditi dodatne elektroničke module:

PREVIDIA-C-DIAL komunikacijski modul putem PSTN ili GSM 3G/GPRS

PREVIDIA-C-COM komunikacijski modul sa serijskim i IP sučeljem

Opcijski vanjski uređaji:

PREVIDIA-C-REPW izdvojena tipkovnica u bijelom kućištu

PREVIDIA-C-REPR izdvojena tipkovnica u crvenom kućištu

PREVIDIA-C-REPEW izdvojena tipkovnica s prikazom gašenja u bijelom kućištu

PREVIDIA-C-REPER izdvojena tipkovnica s prikazom gašenja u crvenom kućištu

A PASSION for SECURITY



Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Baldovino Ruggieri', written over a light blue background.

Baldovino Ruggieri
(Generalni Direktor)

U Montepreandone, dana 21/12/2020





TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 0051-CPR-1499

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Széria: **PREVIDIA-Compact**

Modell(ek):

**PREVIDIA-C200SZEG, PREVIDIA-C200SZER, PREVIDIA-C200SZG, PREVIDIA-C200SZR,
PREVIDIA-C200SG, PREVIDIA-C200SR, PREVIDIA-C100SZEG, PREVIDIA-C100SZER,
PREVIDIA-C100SZG, PREVIDIA-C100SZR, PREVIDIA-C100SG, PREVIDIA-C100SR,
PREVIDIA-C050SZEG, PREVIDIA-C050SZER, PREVIDIA-C050SZG, PREVIDIA-C050SZR,
PREVIDIA-C050SG, PREVIDIA-C050SR**

Felhasználás célja(i):

**Beépített tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek vezérlő és kijelző berendezése
tápegységgel, riasztás- és hibajelzés-átviteli berendezéssel, épületekbe épített tűzérzékelő
és tűzjelző rendszerekbe integrált automatikus, elektromos vezérlő és késleltető szerkezettel,
valamint az épületekbe épített és a teljes rendszer részét képző gázzal oltó rendszerekhez.**

Gyártó:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszer 1

Harmonizált szabvány:

EN 54-2:1997 + A1:2006

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-21:2006

EN 12094-1:2003

Bejelentett szerv(ek):

IMQ S.p.A., Száma 0051

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások	§	Megjegyzés
Teljesítőképesség tűz esetén				
Általános követelmények	MEGFELELT	EN 54-2:1997 + A1:2006	4	
Általános követelmények megjelenítése	MEGFELELT		5	
Tűzjelzési feltétel	MEGFELELT		7	
Jelfeldolgozás és kijelzés	MEGFELELT	EN 12094-1:2003	4.3	
Bemeneti indító/kioldó jelek fogadása és feldolgozása	MEGFELELT		4.4	
Oltásjelzés átvitele	MEGFELELT		4.5	
Riasztóeszközök aktiválása	MEGFELELT		4.6	
Oltásjelzés késleltetése (opció követelményekkel)	MEGFELELT		4.17	
Oltóanyag kiáramlásának jelzése (opció követelményekkel)	MEGFELELT		4.18	
Komponensek állapotának felügyelete (opció követelményekkel)	MEGFELELT		4.19	



Vészeseti visszatartó eszköz (opció követelményekkel)	MEGFELELT		4.20	
Elárasztási idő ellenőrzése (opció követelményekkel)	MEGFELELT		4.21	
Csak kézi mód (opció követelményekkel)	MEGFELELT		4.23	
Rendszeren belüli berendezések jelzése (opció követelményekkel)	MEGFELELT		4.24	
Rendszeren kívüli berendezés indítása (opció követelményekkel)	MEGFELELT		4.26	
Vészeseti megszakító eszköz (opció követelményekkel)	MEGFELELT		4.27	
Riasztóberendezések aktiválása különböző riasztási jelekkel (opció követelményekkel)	MEGFELELT		4.30	
Tápegység működési jellemzői				
Általános követelmények	MEGFELELT	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	4	
Funkciók	MEGFELELT		5	
Anyagok, tervezés és gyártás	MEGFELELT		6	
Az átvitel teljesítménye				
Általános követelmények	MEGFELELT	EN 54-21:2006	4	
Funkcionális követelmények	MEGFELELT		5	
Megszólalási késleltetés (megszólalási idő riasztáskor)				
Riasztásjelzések fogadása és feldolgozása	MEGFELELT	EN 54-2:1997 + A1:2006	7.1	
Tűzriasztási állapot kimenete	MEGFELELT		7.7	
Tűzjelző eszközök kimenete (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.8	
Riasztás átjelző berendezések vezérlése (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.9	
Kimenet a riasztás átjelző készülékhez (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.9.1	
Riasztás-visszaigazoló jelbemenet a riasztás-átjelző készülékről (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.9.2	
Kimenetek tűzvédelmi berendezésekhez (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.10	
Kimenet típus: A (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.10.1	
Kimenet típus: B (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.10.2	
Kimenet típus: C (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.10.3	
Tűzvédelmi berendezés hibafelügyelete (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.10.4	
Kimenetek késleltetése (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.11	
Egynél több jelzéstől való függés (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.12	
Függőség típus: A (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.12.1	
Függőség típus: B (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.12.2	
Függőség típus: C (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.12.3	
Riasztás számláló (opció követelményekkel)	MEGFELELT		7.13	
Aktivált állapot	MEGFELELT	EN 12094-1:2003	4.8	
Működési megbízhatóság				
Általános követelmények	MEGFELELT	EN 54-2:1997 + A1:2006	4	
Általános követelmények megjelenítésre	MEGFELELT		5	
Felügyeleti állapot	MEGFELELT		6	
Tűzriasztási állapot	MEGFELELT		7	
Hiba figyelmeztetés állapot	MEGFELELT		8	
Hibajelzések pontokról (opció követelményekkel)	MEGFELELT		8.3	
Kimenet a figyelmeztetést átvivő készülékhez (opció követelményekkel)	MEGFELELT		8.9	
Kiiktatott állapot	MEGFELELT		9	
Címezhető pontok kiiktatása (opció követelményekkel)	MEGFELELT		9.5	
Teszt állapot (opció követelményekkel)	MEGFELELT		10	
Szabványos be-/kimeneti interfész	NPD		11	



(opció követelményekkel)				
Tervezési követelmények	MEGFELELT		12	
További tervezési követelmények a szoftver által irányított vezérlő és kijelző berendezésekre	MEGFELELT		13	
Jelölés	MEGFELELT		14	
Általános követelmények	MEGFELELT	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	4	
Funkciók	MEGFELELT		5	
Anyagok, tervezés és gyártás	MEGFELELT		6	
Dokumentáció	MEGFELELT		7	
Jelölés	MEGFELELT		8	
Funkcionális követelmények	MEGFELELT	EN 12094-1:2003	4	
Tervezési követelmények	MEGFELELT		5	
További tervezési követelmények a szoftver által irányított CIE-re.	MEGFELELT		6	
Tartós működési megbízhatóság: Hoállóság				
Hidegben (üzemi körülmények között)	MEGFELELT	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.4	
	MEGFELELT	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.5	
	MEGFELELT	EN 54-21:2006	10.4	
	MEGFELELT	EN 12094-1:2003	9	
Tartós működési megbízhatóság: Rázásállóság				
Ütés, ütközés (üzemi körülmények között)	MEGFELELT	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.6	
	MEGFELELT	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.7	
	MEGFELELT	EN 54-21:2006	10.6	
	MEGFELELT	EN 12094-1:2003	9	
Rezgés, szinuszos (üzemi körülmények között)	MEGFELELT	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.7	
	MEGFELELT	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.8	
	MEGFELELT	EN 54-21:2006	10.7	
	MEGFELELT	EN 12094-1:2003	9	
Rezgés, szinuszos (tartós)	MEGFELELT	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.15	
	MEGFELELT	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.15	
	MEGFELELT	EN 54-21:2006	10.11	
	MEGFELELT	EN 12094-1:2003	9	
Tartós működési megbízhatóság: Villamosági stabilitás				
Elektromágneses kompatibilitás (EMC), védelem tesztelése (üzemi körülmények között)	MEGFELELT	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.8-tól 15.13-ig	
	MEGFELELT	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.9-től 9.13-ig	
	MEGFELELT	EN 54-21:2006	10.8 és 10.9	
	MEGFELELT	EN 12094-1:2003	9	
Tartós működési megbízhatóság: Légnedvesség-állóság				
Párás meleg, állandósult állapot (üzemi körülmények között)	MEGFELELT	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.5	
	MEGFELELT	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.6	
	MEGFELELT	EN 54-21:2006	10.5	
	MEGFELELT	EN 12094-1:2003	9	
Párás meleg, állandósult állapot (tartós)	MEGFELELT	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.14	
	MEGFELELT	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.14	
	MEGFELELT	EN 54-21:2006	10.10	
	MEGFELELT	EN 12094-1:2003	9	

Opcionális elektronikus panelek, amelyek beszerelhetők a központ szerelőszekrénybe:

PREVIDIA-C-DIAL távfelügyeleti kommunikációs modul PSTN és GSM 3G/GPRS átviteli csatornákkal

PREVIDIA-C-COM soros és IP interfész modul

Opcionális külső eszközök:

PREVIDIA-C-REPW másodkezelőegység fehér burkolattal

PREVIDIA-C-REPR másodkezelőegység piros burkolattal

PREVIDIA-C-REPEW másodkezelőegység oltáskijelzéssel és fehér burkolattal

PREVIDIA-C-REPER másodkezelőegység oltáskijelzéssel és piros burkolattal



A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Baldovino Ruggieri'.

Baldovino Ruggieri
(Ügyvezető Igazgató)

Monteprandone, 21/12/2020





EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0051-CPR-1499

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Serijs: **PREVIDIA-Compact**

Modeliai:

**PREVIDIA-C200SZEG, PREVIDIA-C200SZER, PREVIDIA-C200SZG, PREVIDIA-C200SZR,
PREVIDIA-C200SG, PREVIDIA-C200SR, PREVIDIA-C100SZEG, PREVIDIA-C100SZER,
PREVIDIA-C100SZG, PREVIDIA-C100SZR, PREVIDIA-C100SG, PREVIDIA-C100SR,
PREVIDIA-C050SZEG, PREVIDIA-C050SZER, PREVIDIA-C050SZG, PREVIDIA-C050SZR,
PREVIDIA-C050SG, PREVIDIA-C050SR**

Naudojimo paskirtis (-ys):

Valdymo ir signalizavimo įrenginys su integruotu maitinimo šaltiniu, pavojaus ir gedimų signalų perdavimo, elektros automatizavimo ir vėlinimo įranga pastatų gaisro aptikimo, dujų gesinimo ir priešgaisrinės signalizacijos pastatuose įrengtos sistemos ir visos sistemos dalis.

Gamintojas:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 1

Darnusis standartas:

EN 54-2:1997 + A1:2006
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-21:2006
EN 12094-1:2003

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

IMQ S.p.A., Nr. 0051

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija	§	Pastaba
Veikimas gaisro sąlygomis				
<i>Bendrieji reikalavimai</i>	ATITIKO	EN 54-2:1997 + A1:2006	4	
<i>Bendrieji indikavimo reikalavimai</i>	ATITIKO		5	
<i>Gaisro aliarmo būseną</i>	ATITIKO		7	
<i>Signalų apdorojimas ir rodymas</i>	ATITIKO	EN 12094-1:2003	4.3	
<i>Įvesties paleidimo signalų priėmimas ir apdorojimas</i>	ATITIKO		4.4	
<i>Gesinimo signal perdavimas</i>	ATITIKO		4.5	
<i>Signalizavimo įtaisų įjungimas</i>	ATITIKO		4.6	
<i>Gaisro signalo uždelsimas (parinktis su reikalavimais)</i>	ATITIKO		4.17	
<i>Gesinimo priemonės srautą vaizduojantis signalas (parinktis su reikalavimais)</i>	ATITIKO		4.18	
<i>Komponentų būklės stabėjimas (parinktis su reikalavimais)</i>	ATITIKO		4.19	
<i>Avarinio sulaikymo įtaisas (parinktis su reikalavimais)</i>	ATITIKO		4.20	



Užpildymo laiko kontrolė (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		4.21	
Tik rankinis režimas (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		4.23	
Signalų suveikimas sistemos viduje (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		4.24	
Singalo suveikimas išoriniuose įrenginiuose (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		4.26	
Avarinio atšaukimo įrenginys (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		4.27	
Signalizacijos įtaisų su skirtingais signalais įjungimas (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		4.30	
Maitinimo šaltinio veikimas				
Bendrieji reikalavimai	ATITIKO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	4	
Funkcijos	ATITIKO		5	
Medžiagos, projektavimas ir gamyba	ATITIKO		6	
Perdavimo veikimas				
Bendrieji reikalavimai	ATITIKO	EN 54-21:2006	4	
Funkciniai reikalavimai	ATITIKO		5	
Atsako laikas (reakcijos laikas į gaisrą)				
Priėmimo ir gaisro signalai	ATITIKO	EN 54-2:1997 + A1:2006	7.1	
Gaisro aliarmo išėjimas	ATITIKO		7.7	
Išėjimas gaisro aliarmo įrenginiui (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		7.8	
Priešgaisrinės signalizacijos nukreipimo įrangos valdymas (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		7.9	
Išėjimas į priešgaisrinės signalizacijos nukreipimo įrenginius (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		7.9.1	
Aliarmo patvirtinimo įvestis iš priešgaisrinės signalizacijos nukreipimo įrenginių (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		7.9.2	
Išvestis į priešgaisrinę įrangą (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		7.10	
Išvesties tipas A (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		7.10.1	
Išvesties tipas B (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		7.10.2	
Išvesties tipas C (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		7.10.3	
Priešgaisrinės įrangos gedimų stebėjimas (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		7.10.4	
Užlaikymas į išvestį (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		7.11	
Priklausomybė nuo daugiau nei vieno signal (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		7.12	
A tipo priklausomybė (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		7.12.1	
B tipo priklausomybė (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		7.12.2	
C tipo priklausomybė (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		7.12.3	
Aliarmų skaitliukas (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO	7.13		
Aktyvuota būklė	ATITIKO	EN 12094-1:2003	4.8	
Veikimo patikimumas				
Bendrieji reikalavimai	ATITIKO	EN 54-2:1997 + A1:2006	4	
Bendrieji indikavimo reikalavimai	ATITIKO		5	
Budėjimo būseną	ATITIKO		6	
Aliarmo būseną	ATITIKO		7	
Gedimo iššaukimo sąlyga	ATITIKO		8	
Klaidingi taškų suveikimai (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		8.3	
Signalas į evakuacinio indikavimo įrangą (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		8.9	
Išjungimo būseną	ATITIKO		9	
Adresuojamų taškų išjungimas (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		9.5	



Testavimo būseną (parinktis su reikalavimais)	ATITIKO		10	
Standartizuota įėjimo/išėjimo sąsaja (parinktis su reikalavimais)	NPD		11	
Projektavimo reikalavimai	ATITIKO		12	
Papildomi projektavimo reikalavimai programine įranga valdomai valdymo ir rodymo įrangai	ATITIKO		13	
Žymėjimas	ATITIKO		14	
Bendrieji reikalavimai	ATITIKO		4	
Funkcijos	ATITIKO		5	
Medžiagos, projektavimas ir gamyba	ATITIKO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	6	
Dokumentacija	ATITIKO		7	
Žymėjimas	ATITIKO		8	
Funkciniai reikalavimai	ATITIKO		4	
Projektavimo reikalavimai	ATITIKO	EN 12094-1:2003	5	
Programinės įrangos valdymui CIE papildomi projektavimo reikalavimai	ATITIKO		6	
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas: atsparumas temperatūrai				
Šaltis (eksploatacija)	ATITIKO	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.4	
	ATITIKO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.5	
	ATITIKO	EN 54-21:2006	10.4	
	ATITIKO	EN 12094-1:2003	9	
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas Atsparumas vibracijai				
Smūgis (eksploatacija)	ATITIKO	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.6	
	ATITIKO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.7	
	ATITIKO	EN 54-21:2006	10.6	
	ATITIKO	EN 12094-1:2003	9	
Vibracija, sinusoidė (eksploatacija)	ATITIKO	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.7	
	ATITIKO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.8	
	ATITIKO	EN 54-21:2006	10.7	
	ATITIKO	EN 12094-1:2003	9	
Vibracija, sinusoidė (patvarumas)	ATITIKO	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.15	
	ATITIKO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.15	
	ATITIKO	EN 54-21:2006	10.11	
	ATITIKO	EN 12094-1:2003	9	
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas Elektrinis stabilumas				
Elektromagnetinis suderinamumas (EMC), atsparumo testas (eksploatacija)	ATITIKO	EN 54-2:1997 + A1:2006	nuo 15.8 iki 15.13	
	ATITIKO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	nuo 9.9 iki 9.13	
	ATITIKO	EN 54-21:2006	10.8 ir 10.9	
	ATITIKO	EN 12094-1:2003	9	
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas Atsparumas drėgmei				
Pastovus drėgnas karštis (eksploatacija)	ATITIKO	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.5	
	ATITIKO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.6	
	ATITIKO	EN 54-21:2006	10.5	
	ATITIKO	EN 12094-1:2003	9	
Pastovus drėgnas karštis (patvarumas)	ATITIKO	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.14	
	ATITIKO	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.14	
	ATITIKO	EN 54-21:2006	10.10	
	ATITIKO	EN 12094-1:2003	9	

Papildomos elektroninės plokštės montuojamos į valdymo įrenginį:

PREVIDIA-C-DIAL

komunikacijos modulis per PSTN ir GSM 3G/GPRS kanalus

PREVIDIA-C-COM

nuoseklusis ir IP sąsajos modulis

Papildomi išoriniai įrenginiai:

PREVIDIA-C-REPW

katotuvo bazinis modelis baltame korpuse

PREVIDIA-C-REPR

kartotuvo bazinis modelis raudoname korpuse

PREVIDIA-C-REPEW

kartotuvai su gesinimo buklės atvaizdavimu baltame korpuse

PREVIDIA-C-REPER

kartotuvai su gesinimo buklės atvaizdavimu raudoname korpuse



Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Baldovino Ruggieri', written over a light blue background.

Baldovino Ruggieri
(Generalinis Direktorius)

Monteprandone, 21/12/2020

