

Specificații tehnice

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1665063283285</u>	Data: 17.10.2022	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri	Lot: 1	Pagina: __ din __

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Lotul 1						
Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri - 1buc	AEP-1000	R Moldova	SRL "Baslift"	Ascensor 1000kg la 4 statii, cu camera de mecanisme, troliu fara1reductor, viteza 1m/s Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; Ascensor cu 4 uși de acces; Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 900x2000mm; Ușile cabinei dimensiunea 900x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; Dimensiunile interioare a cabinei, mm; - lățimea 1100, - adâncimea 2100, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil;	Ascensor 1000kg la 4 statii, cu camera de mecanisme, troliu fara1reductor, viteza 1m/s Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; Ascensor cu 4 uși de acces; Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 900x2000mm; Ușile cabinei dimensiunea 900x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; Dimensiunile interioare a cabinei, mm; - lățimea 1100, - adâncimea 2100, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil; Podeaua din marmoră	-EN 81-20:2015 -HG RM Nr.8 din 20.01.2016 -LEGE Nr. 116 din 18.05.2012 -LEGE Nr. 151 din 09.06.2012 -HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 506 din 05.07.2017

				Podeaua din marmură artificială; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD; Sistem de limitare a sarcinii cabinei; Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și display LCD; Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul; Marimile minei ascensorului : Latimea 1930 mm Lungimea 2670 mm Inaltimea minei 14700 mm.	artificială; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD; Sistem de limitare a sarcinii cabinei; Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și display LCD; Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul; Marimile minei ascensorului : Latimea 1930 mm Lungimea 2670 mm Inaltimea minei 14700 mm.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: director

Ofertantul: SRL "Baslift" Adresa: m. Chisinau, str. M. Manole 18/2