

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 26.06.2017

Privind lucrarea Lucrări civile executată la obiectul Construcție grădiniță de copii din or. Calarasi în cadrul contractului nr. 11B 2138 KFW 2 încheiat între Agenția de Implementare a SP și PRESTIGIU A2 SRL pentru construcția grădiniței de copii nr.1 "DoReMicii" SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 14018/2016 emisă de Primăria Calarasi la 15.09.2016 cu valabilitatea 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.06.2017 fiind formată din: 26.06.2017

Președintele comisiei:

N. Melnic Primarul or. Calarasi
T. Spicu - pres. Agenției de implementare
V. Ambrozi - vice primar or. Calarasi
N. Prepușe - arhitect șef primăria Calarasi
Ch. Dilus - consultant FISM
A. Ciobanu - responsabil tehnic
Mr. Golberg - specialist atestat

Invitați:

Bolteș Alexandru - Centrul de sănătate P.
Stecăro Nicolae - șef secție SE Calarasi
Chiriac Viorel - șef I.E. Calarasi
Carpov Aurelie - autor de proiect

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Ciobanu Sergiu - Director
SRL "PRESTIGIU A2"
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepție la terminarea
lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de construcție a grădiniței
de copii sînt executate conform pro-
iectului, avîndul de vedere
și cîmpul normativelor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepție la finalizarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: _____

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 26.06.2017 în 6 exemplare.

Comisia de recepție: Specialiști:

Președinte: *N. Melnic*

Membri:

T. Spînu

A. Ambrozi

N. Preșure

Gh. Dima

A. Cociuțeanu

B. Golberg



(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea *Construcție grădiniței de copii din or. Cătărași* este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"26" 06 / 2017

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"26" 06 / 2017


L.Ș. _____

(semnătura)



Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Observator nu sunt



Primarul

Președintele Agenției


Inspector Local

[Handwritten signature]

N. Melnic


T. Spînu T. Șer

A. Coșilniceanu



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Observatiile nu sînt



Primarul

N. Melnic

Preşedintele Agenţiei

T.

Spînu

f. Spînu

Inspector Local



Coşăluceanu

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Observatiile comitiei de receptie la
terminarea lucrarilor.

1. De completat și prezentat cartea tehnică, documentație de execuție, inclusiv certificatele de conformitate, materialele utilizate la șantier prin semnarea unui registru timp-șantier.
2. De prezentat: certificatul (raportul) de laborator privind testarea rețelelor electrice, a izolației și împământării.
3. De prezentat probele încercărilor de laborator la drumul din beton asfaltic.
4. De restabilit înălțările pavajelor și inclinațiile asfaltate.
5. De corectat suprafețele defectate în zona iluminatului natural.
6. Contractorul și aremenii răspunde de calitate de a îndeplini obiectivele până la 08.07.2017.

Primarul
Președintele Agenției
Inspector Local

N. Melnic
T. Spînu J. Șer
A. Căpâlniceanu

