

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-VY.ПБ97.В.00191/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026588

Общество с дополнительной ответственностью «БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ» (ОДО «БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ»)
Адрес: 220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Промышленная, д. 10, к. 20
УНП: 190007727. Телефон: +375173445772. E-mail: office@belwood.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью «БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ» (ОДО «БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ»)
Адрес: 220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Промышленная, д. 10, к. 20
УНП: 190007727. Телефон: +375173445772. E-mail: office@belwood.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684. Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-35, 29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru. Рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери деревянные противопожарные дымогазонепроницаемые (EIS30) однопольные глухие типа ДП-2-Д-Г-1п-Рп-лк, ДП-2-Д-Г-1л-Рп-лк, ДП-2-Д-Г-1п-Рп-пл, ДП-2-Д-Г-1л-Рп-пл, и с остеклением менее 25% от площади полотна типа ДП-2-Д-Д-Ч-1п-Рп-лк, ДП-2-Д-Д-Ч-1л-Рп-лк, ДП-2-Д-Д-Ч-1п-Рп-пл, ДП-2-Д-Д-Ч-1л-Рп-пл, габаритными размерами: по ширине от 700 до 1100 мм, по высоте от 1600 до 2600 мм, толщиной полотна не менее 44 мм и двупольные глухие типа ДП-2-Д-Г-2п-Рп-лк, ДП-2-Д-Г-2п-Рп-пл, ДП-2-Д-Г-2л-Рп-лк, ДП-2-Д-Г-2л-Рп-пл и с остеклением менее 25% от площади полотна типа ДП-2-Д-Д-Ч-2п-Рп-лк, ДП-2-Д-Д-Ч-2п-Рп-пл, ДП-2-Д-Д-Ч-2л-Рп-лк, ДП-2-Д-Д-Ч-2л-Рп-пл, габаритными размерами: по ширине от 1200 до 1900 мм, по высоте от 1600 до 2600 мм, толщиной полотна не менее 44 мм. (светопрозрачное заполнение дверей - многослойное пожаростойкое стекло марки «PYROBEL 16», толщиной 17,3 мм, производства «ООО «Стеклолюкс», (Республика Беларусь), изготавливаемое по СТБ 1394-2003, СТБ 1647-2006. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

КОД ЕКПС:

ОКПД2 16.23.11.130

КОД ТН ВЭД России: ТН ВЭД 4418 20

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ; от 29.07.2017 № 244-ФЗ), ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость (с изменением N 1) – EIS 30»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4096-ТР от 07.06.2019 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);
Протоколы сертификационных испытаний №19-06-27/1ТР-ИКБС от 27.06.2019 г., №19-06-27/2ТР-ИКБС от 27.06.2019 г., №19-06-28/1ТР-ИКБС от 28.06.2019 г., №19-06-28/2ТР-ИКБС от 28.06.2019 г., (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ, аттестат РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.); схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СТБ 1394-2003, СТБ 1647-2006.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.07.2019

по 11.07.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
Орган по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.И. Бурунин
подпись

Э.И. Бурунин
ИННОВАЦИИ, ФОРМАТЫ

И.Ф. Житенко
ИННОВАЦИИ, ФОРМАТЫ