

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1725629066046-EV-1725629784618](#) din 06.09.24

Obiectul achiziției: Dotarea cu sistem de încălzire a casei de cultură prin implementarea măsurilor de eficiență energetică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<i>[adăugați numărul de rânduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>						
<b>Total lot 1</b>						
Lotul 2						
Aparat de aer conditionat Samsung	Samsung AR09TXQASIN	China	China	Racire: Capacitatea (W)3517(1114~4162) Clasa de eficienta energetica-A++ Eficienta energetica SEER - 6.1 Interval de operare la racire(W) - 15grade/ 50 grade C Sarcina estimata la racire(W) 3600 Putere	<b>12 000 BTU, 220 VOLT, Agent frigorific R32</b> <b>Capacitate 2.6 KW / 2.09 KW</b> <b>Frecvența tensiunii nominale 220-240 V 50Hz</b> <b>Curent nominal interior 0.2A</b> <b>Putere nominala de intrare 20W</b>	

				de intrare(W) 1213 (130~1580) Incalzire: Capacitatea (W)- 3810(1084~4220) Clasa de eficienta energetica-A+ Eficienta energetica SCOP - 4.0 Interval de operare la incalzire(W) -15grade/ 30 grade C Sarcina estimata la incalzire(W) 2700 Putere de intrare(W) 1088(100~1680)	<b>Clasa climatica T1</b>	
Traseu frigorific	Teava	Grecia	Halkor	Diametrul tevii-lichid 1/4 Diametrul tevii-gaz 3/8 Lungimea maxima a traseului (m) 25 Diferenta maxima de inaltime (m) 10 Lungimea traseului (preincarcata freon )(m) 5 Incarcare suplimentara freon (g/m) 12	Diametrul tevii-lichid 1/4 Diametrul tevii-gaz 3/8 Lungimea maxima a traseului (m) 25 Diferenta maxima de inaltime (m) 10 Lungimea traseului (preincarcata freon )(m) 5 Incarcare suplimentara freon (g/m) 12	
Suport p/u conditioner L 450 35*35 (Ed)	Coltar metalic 3x3 sudabil	Turcia	Turcia	Greutate max 100 kg	Greutate max 100 kg	
Lucrari de montare aparatului de aer conditionat				Lucrari de montare aparatului de aer conditionat	Lucrari de montare aparatului de aer conditionat	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kazinst grup SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Lunca Bicului nr. 26/1