

ÎCS „TehGaz Grup” SRL

MD-2069, or. Chişinău, str. Mesager 8, IDNO 1006600041260, tel/fax: +37322758624

Certificat de calitate № 3076 pentru oxigen medicinal în stare gazoasă

Partida №: 1201
Numărul cisternei ЦТК 5/0,25
Masa netă

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 5583-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O ₂ , în %, nu mai puțin de	99,5	99.80
2	Concentrația vaporilor de apă, în %, nu mai mult de	0.009	0.001
3	Concentrația de H ₂ , în %, nu mai mult de	Nu se testează	-
4	Concentrația de CO ₂ , nu mai mare	0.01	0.004
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	Reținut
6	Conținutul de acizi	Reținut conform aliniatului 3.7	Reținut
7	Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	Reținut
8	Conținutul de baze	Nu se testează	-
9	Prezența mirosului	Absent	abs

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78

Inginer laborant:

Laboratorul Secției de Producere



Data: 23.01.2023