

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1692253580557 din 17.08.2023
Obiectul achiziției: Păcură	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Păcură	Păcură	Kazakhstan	Kazakhstan	Standard de referință: GOST 10585-99 Caracteristici tehnice principale: 1. Viscositatea la 1000C, max.: convențională, grade VC – 6,8; cinematică, mm²/s (c St), respectiv – 50,0*10⁻⁶; 2. Conținutul de impurități mecanice, în %, nu mai mult de - 1,0; 3. Conținutul de apă, în %, nu mai mult de – 1,0; 4. Conținutul de sulf, în %, nu mai mult de – 1,0; 5. Temperatura de inflamabilitate, 0C, în vas deschis - 110; 6. Temperatura de congelare, în 0C, max. – 25; 7. Energia degajată la ardere (minimală), în kJ/kg, min. - 40530; 8. Densitate la 200C kg/m³, max. - 995. Ofertantul câștigător va transporta, va livra și va descărca păcura la locul de păstrare	1. Densitate la 15 °C, unitatea de masura Kg/m³, metoda de încercare SR EN ISO12185:2002, valoarea determinată 943.8, valoarea prevăzută 900-1100, exactitate (R/I) 1.5 2. Densitate la 15 °C, în aer, unitatea de masura Kg/m³, metoda de încercare CALCULAT, valoarea determinată 942.7, valoarea prevăzută –, exactitate (R/I) – 3. Punct de curgere, unitatea de masura °C, metoda de încercare ASTM D 97-17b, valoarea determinată +24, valoarea prevăzută max. 25, exactitate (R/I) 9 4. Apa ASTM, unitatea de masura % (vim), metoda de încercare ASTM D 95-13(2018), valoarea determinată	Standard de referință: GOST 10585-99 sau ISO

				indicat de autoritatea contractantă, cu suportarea cheltuielilor în acest sens.	0.15, valoarea prevazuta max.1, exactitate (R/I) 0.2 ml 5. Inflamabilitate PENSKY MARTENS, unitatea de masura °C, metoda de încercare SR EN ISO 2719:03, valoarea determinata 130, valoarea prevazuta min.65, exactitate (R/I) 6 6. Vâscozitate cinematică la 80°C, unitatea de masura mm²/s, metoda de încercare SR EN ISO 3104:2020, valoarea determinata 67.80, valoarea prevazuta max. 380, exactitate (R/I) 3.03 7. Conținut de sulf, unitatea de masura %(m/m), metoda de încercare SR EN ISO 8754:2004, valoarea determinata 0.800, valoarea prevazuta max. 1, exactitate (R/I) 0.08 8. Reziduu de carbon, unitatea de masura %(m/m), metoda de încercare SR EN ISO 10370:15, valoarea determinata 7.5, valoarea prevazuta max. 18, exactitate (R/I) 0.94 9. Cenușă oxid, unitatea de masura %(m/m), metoda de încercare SR EN ISO 6245:2003, valoarea determinata 0.055, valoarea prevazuta max. 0.12, exactitate (R/I) 0.005 10. Sediment prin extracție, unitatea de masura %(m/m), metoda de încercare ASTM D 473-22, valoarea	
--	--	--	--	--	---	--

					determinata 0.05, valoarea prevazuta max. 0.1, exactitate (R/I) 0,05 11. Putere calorifica inferioara, unitatea de masura kcal/kg, metoda de încercare ISO 8217:2019, valoarea determinata 9913 Ne asumăm transportul și livrarea	
Total lot 1						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Gajiu Vasile În calitate de: Administrator
Ofertantul: ”CRIST-VALG”SRL Adresa: Republica Moldova, rl. Hîncești, s.Logănești, MD-3434