

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764600494310 (21516578 din 01.12.2025) din 08.12.2025
Obiectul achiziției: : Servicii de montare/demontare și deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1 - Servicii de montare/demontare și deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat						
1.1 Servicii montare aparate de aer condiționat	1 Servicii montare aparate de aer condiționat	MD	MD	Servicii de instalare aparate de aer condiționat	Servicii de instalare aparate de aer condiționat	
1.2 Servicii demontare aparate de aer condiționat	Servicii demontare aparate de aer condiționat	MD	MD	Servicii demontare aparate de aer condiționat	Servicii demontare aparate de aer condiționat	
1.3 Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat	Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat	MD	MD	- Demontarea capace unitate exterioară și interioară; - Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură condensator și vaporizator; - Curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj; - Verificarea presiunilor agentului frigorific; - Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile	- Demontarea capace unitate exterioară și interioară; - Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură condensator și vaporizator; - Curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj; - Verificarea presiunilor agentului frigorific; - Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile	

				de tip Flare și refacerea lor, dacă este cazul; - Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împământare; - Verificarea compresorului (inclusiv gradul uzura), a ventilatoarelor (unitate interioare și exterioare) și a dispozitivelor de direcționare a aerului condiționat; - Verificarea funcționării telecomenzii; - Verificarea rezistenței structurii metalice de susținere a unității exterioare; - Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației fabricantului; - Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim „AUTO”; - Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului; - Mici completări cu freon (dacă este necesar).	de tip Flare și refacerea lor, dacă este cazul; - Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împământare; - Verificarea compresorului (inclusiv gradul uzura), a ventilatoarelor (unitate interioare și exterioare) și a dispozitivelor de direcționare a aerului condiționat; - Verificarea funcționării telecomenzii; - Verificarea rezistenței structurii metalice de susținere a unității exterioare; - Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației fabricantului; - Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim „AUTO”; - Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului; - Mici completări cu freon (dacă este necesar).	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66