

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr.21426143 din “29” mai 2025						
Obiectul achiziției: ”Achiziționarea și înlocuirea bateriei de acumatoare nr.1.”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1						
Achiziționarea și înlocuirea bateriei de acumatoare nr.1.	9 OGI 470 LA	Germania	EXIDE	Conform caietului de sarcini și devizelor anexate <i>Anexa 2</i> și alte cerințe tehnice specifice (după caz)	Tip BA – Plumb pe baza de acid Tipul constructiv al bateriei de acumatoare – De tip închis Capacitate, 20°C, Ah, nu mai puțin – 470 Tensiunea elementului BA, V – $2,23 \pm 5\%$ Rezistența interioară, mOhm, nu mai mare de – 0,34 Curent de scurtcircuit (A) – 5850 Tensiunea la sfârșitul descărcării elementului BA nu mai puțin V/element – 1,8 Nivelul funcționalității BA la căderi de tensiune cauzată de curenții de șoc, V/element – $\Delta U \leq 0,4$	IEC 896 – 1 DIN 40437 DIN 40736 -1 IEC-60896-11

					Curentul de descărcare a elementului BA în decurs de 3 minute (tensiunea elementului la sfârșitul descărcării 1,8 V), A – 571	
					Regim de lucru BA – La încărcare constantă	
TOTAL						

Data completării: 18.06.2025

Cu stimă,

Semnat: _____



Nume/prenume: Dodiță Eugeniu

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: S.R.L."HORUS ENERGY"

IDNO al operatorului economic: 1015600021114