

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1750772131527 (21438462) din 30.06.2025</u>
Obiectul de achiziției: IMSP Institutul de Cardiologie, Servicii de curatare a aparatelor de aer conditionat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul Servicii de profilaxie a aparatelor de aer condiționat, curatarea, verificarea, diagnostica aparatelor						
Servicii de curatare a aparatelor de aer conditionat	Servicii de curatare a aparatelor de aer conditionat	MD	MD	Conform Specificatiei tehnice din Anuntul de participare: Servicii de curatare a aparatelor de aer conditionat. BTU/h: 9000-36 000;	La deservirea aparatelor de aer conditionat de putere 9000-36000 BTU vor fi executate urmatoarele servicii: Examinarea exterioara a obiectivului; Curatarea filtrului vaporizatorului; Curatarea vaporizatorului; Verificarea capacitatii operationale a sistemului de drenaj a climatizatorului; Curatarea sistemului de drenaj; Verificarea starii cailor de parcurgere a agentului frigorific; masurarea prin metoda de presuine cu detectorul electric a freonului in in sisteme; verificarea insusirii de a fi ermetic; Verificarea functionarii traductoarelor de temperatura. In caz de defect, eliberarea actelor de constatare. Termenul de prestare a serviciilor – in termen de 2 zile dupa solicitarea Beneficiarului. Lucrările de deservire se vor coordona obligatoriu cu Beneficiarul.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „NELDIRO” Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creanga 50