



str.Alexandru cel Bun nr.13, MD-2003, oraşul Durleşti, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
tel.+373 22 58-44-78, fax: +373 22 58-44-78, e-mail: durlestiprimarie@gmail.com

Nr. f/n

Operatorul Economic,, Termosistem”, a fost respins/descalificat din motivul necorespunderii cerintelor din caietul de sarcini, elaborate de catre proiectantii si anume s-a propus:

- Devizul str. I. Creanga, Formularul nr 7, Pct. 44, Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranulat dens, SMBgII/ 2.3) h= 6
- Devizul str. I. Creanga Formularul nr 7, Pct. 21, 23 Borduri prefabricate din beton pentru trotuare dimensiuni 24x25, pe fundatie de Beton B15
- Devizul str. Gavriil Musicescu Formularul nr 7, Pct. 24 Borduri prefabricate din beton pentru trotuare dimensiuni 24x25, pe fundatie de Beton B15

Autoritatea contractanta a solicitat conform caietului de sarcini:

- Devizul str. I. Creanga Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(strat de egalizare 2 cm+ 4 cm strat de uzura)
- Devizul str. I. Creanga Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15
- Devizul str. Gavriil Musicescu Formularul nr 7, prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15

Potrivit pct. 25.1 lit. b) din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 176 din 05.10.2018, Operatorul Economic are obligația de a demonstra conformitatea propunerii de executare a lucrărilor cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop oferta tehnică va conține documentația de deviz (formularele nr. 3, nr. 5, nr. 7 corespunzător CPL.01.01-2012), conform Formularului de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări. In urma analizei devizului de cheltuieli al Operatorului Economic „Termosistem SRL” s-a identificat un șir de abateri de la normativele în vigoare, respectiv au fost admise mai multe omiteri/erori în elaborarea devizului-ofertă prin includerea normelor de deviz, care nu corespund caietului de sarcini propus de catre Autoritatea Contractanta.