

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21021951 din 08 apr 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică a mașinii frigorifice și sistemului de condiționare centrală

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii			
71356200-0	<i>Servicii de deservire tehnică a mașinii frigorifice STULZ</i>	Conform caietului de sarcini	1. Circuitul de aer: Curățare a schimbătoarelor de căldură aer-freon (o dată pe lună). 2. Circuitul de freon: Inspectia nivelului de freon în circuit - Sighet Glass (o dată pe lună). 3. Circuitul de freon: Inspectia nivelului de ulei în compresoare. (o dată pe lună). 4. Circuitul de freon: Verificarea funcționării carterului a compresorului (o dată pe lună). 5. Circuitul hidraulic: Curățarea filtrului de apă retur, (o dată pe lună). 6. Circuitul hidraulic: Inspectia nivelului de apă (o dată pe lună).. 7. Circuitul hidraulic: Verificarea lipsei de aer în circuit, (o dată pe lună). 8. Circuitul hidraulic: Verificarea etanșeității și termoizolației a circuitului (o dată pe lună). 9. Panou Electric: Inspectarea consumului de curent electric (o dată pe lună). 10. Panou Electric: Verificata ventilației panoului, (o dată pe lună). 11. Partea mecanică: Inspectia zgomotului și vibrațiilor anormale (o dată pe lună). 12. Circuitul de aer: Verificare instalării, funcționării și balansării ventilatoarelor (o dată pe lună). 13. Circuitul Hidraulic: Inspectia convecțiunii și funcționării senzorilor de presiune diferențială și debit a apei, (o dată pe perioada deservirii). 14. Partea Electrică: Verificarea etanșeității firelor electrice la panoul electric si la compresoare. (de două ori pe perioada deservirii). 15. Partea Electrică: Verificarea contactărilor, (de două ori pe perioada deservirii). 16. Partea Electrică: Verificarea conectărilor tuturor întrerupătoarelor de presiune, (de două ori pe perioada deservirii). 18. Circuitul de freon: Inspectarea întrerupătorului de presiune înaltă, (o dată pe perioada deservirii).	

			Pe parcursul lucrărilor de conservare a chilerului: -Demontarea flanșelor, țevelor de conectare la evaporator; -Uscarea evaporatorului cu ajutorul compresorului de aer; -închiderea valvelor de lichid/gaz la partea agentului frigorific Răspunderea pentru funcționarea mașinii frigorifice în regim non - stop pe perioada executării contractului, să fie numită o persoană de contact, responsabilă pentru soluționarea urgentă a problemelor apărute, înlăturarea defectelor în funcționarea mașinii frigorifice în maxim 2 ore de la înștiințarea primită de la Beneficiar.	
71356200-0	<i>Servicii de deservire a sistemului de condiționare centrală</i>	Conform caietului de sarcini	1. Inspecția externă a echipamentului, verificarea elementelor de fixare, a gardurilor și structurilor unității de ventilație; 2. Inspectarea sursei de alimentare în faze; 3. Testarea (prin apăsare) și reglarea, la necesitate, telecomenzii sistemului de ventilație; 4. Verificarea stării curelei de transmisie; 5. Verificarea unei condiții de susținere împotriva vibrațiilor; 6. Curățarea grilei de admisie a aerului; 7. Verificarea centrării rotorului pe ax; 8. Verificarea etanșeității conexiunilor disponibile ale conductelor de aer, dacă este necesar, etanșarea acestora; 9. Măsurători de control ale temperaturii de intrare a aerului (aerul exterior) și la ieșirea dispozitivelor de distribuție a aerului. 10. Lubricarea lagărelor axului 11. Înlocuirea filtrelor grosiere și fine	

Digitally signed by Bănanu Roman
Date: 2020.04.13 11:52:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Roman Banaru**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: SC „Avantcons Grup” SRL

Adresa: **str. Columna, 173, MD2004, mun.Chisinau, RM**