

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. \_\_\_ din 06.08.2021

privind lucrarea „**Lucrări civile la Liceul Teoretic "Petru Rareș" din or. Soroca**”, executată în cadrul contractului nr. **IFB-W-11694 - IDA(MERP) din 20 septembrie 2019** încheiat între **Direcția Învățământ Soroca și Agenția de Implimentare a SP mun. Soroca r-nul. Soroca și FPC "AGENTINTER" SRL** pentru lucrările de reparație a „**Lucrări civile la Liceul Teoretic "Petru Rareș" din or. Soroca**”,

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 15/c-20 eliberată de Primăria mun. Soroca, la 03.03.2020.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu 06.08.2021 fiind formată din:

**Președintele Comisiei**

Spăccialist principal  
Șef Direcție Învățământ Soroca

**Angela Mușenco**

**Membrii Comisiei:**

Președintele Agenției de Implimentare S.P. mun. Soroca  
Consultant FISM  
Contabilul A.I.  
Șef de gospodărie Liceul Teoretic Petru Rreș  
Director adjunct Liceul Teoretic Petru Rareș  
Responsabil tehnic

**Mitrofan Dionisii**  
**Ciobanu Stanislav**  
**Bogdanova Elena**  
**Chiriliuc Mihai** *Bufat J.*  
**Gherman Viorica**  
**Savca Grigore**

3. *Au mai participat la recepție:*

**Veaceslav Gurduza** director SRL “AGENTINTER”, **Chistol Anatolie** diriginte de șantier,  
**Vascauțanu Valentin** – Agenția Supraveghere Tehnică,  
**Coșman Ion** – medic inginer **Centru de Medicină Preventivă**

4. *Constatările comisiei de recepție:*

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 – nu sunt;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate – nu sunt;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De a recepționa obiectul cu obiecțiile incluse în Anexa nr. 3 la prezentul Proces Verbal.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Executarea lucrărilor conform desenelor de execuție și devizului de cheltuieli.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**De receptionat obiectul.**

7<sup>1</sup>. *Descrierea obiectului recomandat spre recepție:*

Obiectul cu numărul cadastral **7801119236.01**, adresa poștală mun. Soroca str. Testemițianu nr. 2 destinația construcție de învățământ și educație, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje 3 \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președintele Comisiei**

Spăcialist principal  
Șef Direcție Învățământ Soroca



**Angela Mușenco**

**Membrii Comisiei:**

Președintele Agenției de Implimentare  
S.P. mun. Soroca

**Mitrofan Dionisii**

Consultant FISM

**Ciobanu Stanislav**

Contabilul A.I.

**Bogdanova Elena**

/Șef de gospodărie Liceul Teoretic Petru Rreș

*Handwritten signature*


**Chiriliuc Mihai** *Bulat T.*

Director adjunct Liceul Teoretic Petru Rareș

*Handwritten signature*

**Gherman Viorica**

Responsabil tehnic



**Avca Grigore**

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea Lucrarea este fină

" " 08 2021

L.Ș. [Signature]  
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Lucrări civile la Liceul Teoretic "Petru Rareș" din mun. Soroca" este

TRANSMISĂ:

EXPERTANTUL:  
SRL "AGENTINTER"  
" " 2021  
L.Ș. [Signature]



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:  
Direcția Educație Soroca  
" " 2021



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

---

*Nu sunt lipsă*

Președintele comisiei

Președintele Agenției de Implementare

Responsabil Tehnic



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentatia Tehnică ce n-au fost executate.**

---

*Nu sunt*

Președintele comisiei

Președintele Agenției de Implementare

Responsabil Tehnic



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului.**

---

- De remediat fisurile la cota 0.000 – 6.600, între blocurile clădirii (bloc „A” – fisurile termice).
- De reglat ventilele în WC bloc „A” la apeduct de apă rece și caldă, vasele de clozet.
- De reglat sistemul de ventilare în WC bloc „A”.

Președintele comisiei

Președintele Agenției de Implementare

Responsabil Tehnic

