

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. **Denumirea achiziției:** Servicii deservire și întreținere a sistemului de alarmă antiincendiară din clădirea Centrului de instruire.
2. **Amplasarea obiectului:** mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 18.
3. **Perioada contractată:** 12 luni de la semnarea contractului.
4. **Condițiile de bază:**

Operatorul desemnat câștigător al licitației urmează să efectueze lucrări de deservire descrise în tabelul 2 cu periodicitatea indicată, a utilajului și echipamentului aferent sistemului de alarmă antiincendiară indicat în tabelul 1.

Tabelul 1. Utilajul deservit

N/o	Utilaj, echipament	Cantitate, bucăți
1	Sensor de fum	241
2	Sirena cu stroboscop	8
3	Buton de alarmă	7
4	Panou de comandă	4
5	Tastatură	1
6	Sursă de alimentare de rezervă	5
7	Emitător radio	1

Tabelul 2. Lucrări obligatorii pentru efectuare

N/o	Utilaj, echipament	Periodicitate
1	Sistemul de alarmă antiincendiară	
1.1	Controlul extern	Trimestrial
1.2	Curățarea detectorului în cazul a două sau mai multe alarme false timp de o lună	La solicitare
1.3	Controlul asupra corectitudinii de programare a regimurilor de lucru a panoului de comandă	Trimestrial
1.4	Verificarea capacității de funcționare a detectorului la alimentarea de la sursa de alimentare de bază și de rezervă	Trimestrial
1.5	Verificarea capacității de funcționare a panoului de comandă la alimentarea de la sursa de alimentare de bază și de rezervă	Trimestrial
1.6	Instructajul utilizatorului	La necesitate
1.7	Reamplasarea conductoarelor sau a panoului de comandă fără modificarea lungimii sau structurii acestora pe perioadă de lucrări de reparații curente a încăperilor tranzitate	La solicitare
2	Sursa de curent continuu	
2.1	Controlul extern	Trimestrial
2.2	Verificarea condițiilor de exploatare a bateriilor de acumulare	Trimestrial

2.3	Măsurarea parametrilor electrici ai sursei de alimentare	Trimestrial
2.4	Verificarea păstrării capacității de funcționare a sursei de alimentare la trecerea la alimentarea de rezervă și invers	Trimestrial
2.5	Controlul și la necesitate schimbul bateriilor de acumulate	Semestrial