



**Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE**

**CERTIFICAT
privind securitatea împotriva incendiilor**

**seria CSI nr. 016-12 din 14.03.2012
Termen de valabilitate nelimitat**

Solicitant SC „Topanel Production Panels” S.A., or. Râmnicul Vâlcea, str. Uzinei 63, România .

Scopul încercări - determinarea combustibilității a panourilor sandwich cu miez din poliuretan, producător SC „Topanel Production Panels” S.A., România.


Pentru încercări a fost prezentată două mostre de panou sandwich cu miez din poliuretan cu dimensiunile 180x180x80 mm.

Prezentul certificat confirmă că panoul sandwich cu miez din poliuretan, prezentat de SC „Topanel Production Panels” S.A., or. Râmnicul Vâlcea, str. Uzinei 63, România, se referă la materialele de grupa C₂ (moderat combustibile) conform ГОСТ 30244-94 „МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Методы испытаний на горючесть.”

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2001.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr. 267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrelor de panou sandwich cu miez din poliuretan, prezentată în Laboratorul experimental antiincendiar al DSP a SPC SE al MAI RM (procesul verbal nr.016 din 14.03.2012).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvători și pompieri
colonel al s/salvare



Anatol Viniciuc

Ex. I.Cojocaru
tel. 251-490

seria CSI nr.016-12