

**Conținutul lucrărilor de verificare, întreținere, deservire și reparare care necesită să fie efectuate la instalațiile de stingere a incendiilor cu gaze (dioxid de carbon - CO<sup>2</sup>; pentafluoretan - HFC-125)**

*Reglementare standard Nr. 2*

Nr.	Problematica urmărită	Modul de efectuare	Periodicitatea	Responsabil	
				Beneficiarul	Antreprenorul (conform contractului)
1.	Starea de funcționare generală. Funcționarea sistemului de ventilație natural sau mecanic.	Vizual	Zilnic	+	
2.	Starea de funcționare a alimentării cu energie (de baza și rezervă) a centralei de semnalizare și acționare a instalației. Funcționarea detectoarelor.	- Trecerea automată de pe sursa de bază pe sursa de rezervă. - Verificarea funcționării prin folosirea unor surse de căldură sau fum.	Lunar		+
3.	Starea de integritate a instalației, existența sigiliilor și a poziției normale de funcționare a buteliilor cu gaze.	Se va verifica prin cântărire starea de încărcare a buteliilor cu agent de stingere.	Lunar		+
4.	Funcționarea semnalelor optice și acustice : a) de incendiu b) de detectare	Simulări conform instrucțiunilor uzinelor producătoare	Lunar		+
5.	Punerea în funcțiune a instalației de la detectoare sau butoane manuale	Simulan conform instrucțiunilor uzinelor producătoare	Lunar		+
6.	Starea de funcționare a dispozitivelor auxiliare	Înteruperea automată a sistemului de ventilare și condiționare a aerului de la energie electrică închiderea și blocarea ușilor	Lunar		+
7.	Rezistența de izolare a circuitelor și împământarea.	Măsurarea rezistențelor	Anual		+

Director general



Sergiu SAVA