Bon-Ca-S	SC "Beton Service" SRL	**Certificat de calitate**	Editia:01 Revizia:01 Data: 11.12.13

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chişinau,
s. Grătieşti, str. G. Cosbuc, 4,
tel. (022) 45-58-83

Fabricat in Moldova

029

Nr. Certificatului de conformitate
001060
valabil pina la 28august 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 148 **din** 20. 11. 19

Amestecuri de betoane, ГОСТ 7473-94, ГОСТ 26633-91

Utilizator Pasc- Con SA
Cantitatea produsului livrat 3 m3
Lucrabilitatea la locul de preparare a amestecului de beton P- 4 cm
Clasa betonului БСГ **B-15 (M200)**
Marca betonului după rezistenţa la ingheţ – dezgheţ **F50.**
Impermiabilitatea la apa –**W 4 .**
Denumirea şi cantitatea adaosurilor chimice utilizate la producerea amestecului de beton Plastifiant-Receta N 1
Dimensiunea maximă a componentelor – **5-20 mm**
Clasa amestecului de beton conform activităţii efective a radionuclizilor naturali:
Clasa **I Aeff 17,3 Bq/kg**

Raport de incercari:Nr.144-01,Nr.144-2 din 22.08. 2017. CI,,INMACOMPROIECT,,SRL. Nr.3885 din25.06.2017.LIPA al,,CMAC,,I.S.

Produsul corespunde **SM GOST 10180:2014** şi atinge rezistenţa necesară **19,3 MPa.**

Eliberat «20» 11 2019

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL Onica Vladimir

REPUBLICA MOLDOVA SOCIETATEA COMERCIALĂ «BETON SERVICE» S.R.L. IDNO 1005600019705 PENTRU FACTURI

Digitally signed by Panaite Mihail
Date: 2020.08.17 14:30:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova