



NOI ȘTIM A DĂRUI CĂLDURĂ

## SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "BALȚI-GAZ"

3121, Republica Moldova, mun. Bălți,  
str. Sf. Nicolae, 43, tel.: + 373 (231) 5-21-01,  
fax.: + 373 (231) 6-33-55  
c/f 1002602005994 în BC „Victoriabank” SA  
filiala nr. 1 Bălți, BIC: VICBMD2X740,  
IBAN: MD06VI000002224901348MDL

3121, Республика Молдова мун. Бэлць,  
ул. Св. Николая, 43, тел.: + 373 (231) 5-21-01  
факс.: + 373 (231) 6-33-55  
p/c 1002602005994 în BC „Victoriabank” SA  
филиал № 1 Бэлць, BIC: VICBMD2X740,  
IBAN: MD06VI000002224901348MDL

IDNO: 1002602005994, e-mail: office@balti-gaz.md

### Технические условия (перенос части надземного газопровода)

№ 0404/77 от “23” 01 2021 г. действительно до “23” 01 2022 г.

1. Заявитель: Зинковский В., начальник УКХ примэрии мун. Бэлць
2. Адрес: ул. Индепенденцей, 1 Телефон: 0231 23028
3. Объект подключения: перенос надземного газопровода с/д ø 89 мм (переход через дорогу ул. М. Витязул)
4. Точка подключения: существующий газопровод с/давления ø 57 мм проложенный по ул. М. Витязул
5. Давление в точке подключения: 2,0÷2,4 кгс/см<sup>2</sup>
6. Указания по проектированию газоиспользующей установки и присоединения:
  - проектная документация должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов и разработана организацией, имеющей соответствующее разрешение;
7. Указания по производству строительных и монтажных работ:
  - согласно NCM G.05.01-2014, CP G.05.01-2014, CP G.05.02-2014, CP G.05.03-2014 и других нормативных документов.
8. Указания по подключению газоиспользующей установки к сети природного газа:
  - подключение к газовой сети производится только работниками ООО «Бэлць-газ» после ее приемки в эксплуатацию;
  - письменно проинформировать Агентство Технического Надзора и территориальное предприятие ООО «Бэлць-Газ» о начале работ по газификации.
9. Дополнительные указания:
  - проект газоснабжения согласовать с ООО «Бэлць-газ», организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, другими заинтересованными организациями, владельцами территорий либо зданий, по которым запроектировано прохождение газопровода, с местными органами публичного управления;
  - проект зарегистрировать в Агентстве по Техническому Надзору;
  - работы по врезке в газопровод среднего давления будут проведены только в теплое время года (до или после отопительного сезона);
  - предоставить исполнительно-техническую документацию на данный объект в электронном варианте (все акты и исполнительные чертежи);
  - заключить договор с ООО «Бэлць-газ» на ведение технического надзора;
  - разрешение на подключение теряет свою силу, по истечению 12 месяцев от даты выдачи, если в указанный период заявитель не начал работы по строительству объекта подключения.

Главный инженер

