

Specificații tehnice (F4.1)

Denumirea autoritatii contractante: IMSP IMU Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1580374147739 din 20.02.2020	Data: „20” februarie 2020	Alternativa nr.: _____
Licitație deschisă: Materiale pentru sistemul de ventilare și condiționare (Lotul: Conditioner 28000BTU/h inclusiv lucrările de montare)	Lotul: Conditioner 28000BTU/h inclusiv lucrările de montare	Pagina: 1 din 1

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
1.						
13.	Conditioner GREE GWH28AAE (28000 BTU) inclusiv lucrările de montare montare	China	„Gree Electric Appliances” China	Puterea motorului pana la 8.5 kw	Funcționare în regim de încălzire cel puțin pînă la temp. ext. -10° C • Capacitate minima de răcire – 28000 BTU • Capacitatea minima de încălzire – 28000 BTU • Puterea motorului- 8.5 kw. Temperatura minima asigurata la pornire 16° C • Temperatura maxima asigurata la pornire 30° C • Alimentare electrica 220 V • Nivel de zgomot redus • Puterea consumata la răcire maxim 2250 W/h • Puterea consumata la încălzire maxim 1970 W/h • Posibilitate de programare pentru pornire/oprire • Posibilitate de modificare a jetului de aer : sus/jos, stînga/dreapta + baleiere, • Clasa produsului de tip “A”, Poseda următoarele: 1 – Telecomanda 2 – Filtru de reîmprospătare a aerului 3 – Traseu frigorific, 4 – Consola pentru montaj exterior, 5 – Agent frigorific ecologic: R 410A • Garanție 38 luni. În costul condiționerelor sunt incluse și cheltuielile pentru montare și transportare.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66

