

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-125-2024

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

**BETON**

**Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20;  
C20/25; C25/30; C30/37; C35/45**



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricat în conform cerințelor SM EN 206:2013+A2:2021 și SM 324:2017

Produs de:

**BETON SERVICE SRL,**

**Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Grătiești, str. 1 Mai, 23**

Loc de fabricare: mun. Chișinău, s. Grătiești, str. George Coșbuc, 4.

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Certificatul a fost emis în mod voluntar, la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza căruia a fost emis.

Certificare inițială 10.03.2021

Recertificare 07.03.2024

Expirare 06.03.2029



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA



**SUPRATEN SA**

MD-2059, mun. Chișinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: [office@supraten.md](mailto:office@supraten.md)  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Nr. DC 36/12.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Tencuială decorativă siliconată **TINK STRUCTURAT - NIC/TINA**

2. Utilizarea preconizată:

Tencuiala **TINK STRUCTURAT** se utilizează la interior și exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 84.

InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: [call\\_center@supraten.md](mailto:call_center@supraten.md), website: [supraten.md](http://supraten.md)

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

| Nr.                                                                                               | Caracteristică                           | UM     | Standardul de încercări | Prevederile din standard                                                                          | Valori declarate (rezultate încercări)                                                  | Executor              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Determinări pe probe acoperite cu tencuială decorativă siliconată <b>TINK STRUCTURAT NIC/TINA</b> |                                          |        |                         |                                                                                                   |                                                                                         |                       |
| 1                                                                                                 | Aspectul                                 | vizual | SM SR EN ISO 1513:2013  | aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | LÎ al "SUPRATEN" S.A. |
| 2                                                                                                 | Fracția masică a substanțelor nevolatile | %      | SM EN ISO 3251:2019     | minim 70%                                                                                         | 82,96                                                                                   |                       |

|   |                                                                         |                            |                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3 | Densitatea                                                              | g/cm <sup>3</sup>          | SF 38622974-002:2010, pct.7.13 | 1,75-1,95                                                                                                                                       | 1,76                                                                                                            |                                                |
| 4 | Dimensiunea granulelor                                                  | Clasa                      | SM SR EN 1062-1:2013           | S <sub>1</sub> – fină < 100 mkm<br>S <sub>2</sub> – medie < 300 mkm<br>S <sub>3</sub> – mare > 1500<br>S <sub>4</sub> – foarte mare > 1500      | Clasa S <sub>3</sub>                                                                                            |                                                |
| 5 | Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C | h                          | EN ISO 2812-2:2019             | după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard                       | după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard |                                                |
| 6 | Coeficientul de transmisie a apei lichide                               | kg/m <sup>2</sup> t<br>0,5 | SM SR EN 1062-3:2013           | W <sub>0</sub> – nu se reglementează<br>W <sub>1</sub> – sporit (> 0,5)<br>W <sub>2</sub> – mediu (> 0,1-0,5)<br>W <sub>3</sub> – redus (< 0,1) | 0,28 / Clasa W <sub>2</sub>                                                                                     |                                                |
| 7 | Conductivitatea termica                                                 | [W(mK)]                    | SM EN 1745:2020                | Valoarea declarata                                                                                                                              | 0,61                                                                                                            |                                                |
| 8 | Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV)            | g/l                        | SR EN ISO 11890-2:2010         | nu mai mult de 30                                                                                                                               | 0,89                                                                                                            | S.C. OMNITEST Laborator SA, București, România |

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana 

Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 12 iunie 2023



**GRUPUL DE CERTIFICARE SISTEME  
DE MANAGEMENT (GCSM)  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFICATION GROUP (MSCG)**

# CERTIFICAT CERTIFICATE

GCSM certifica in urma auditului de evaluare efectuat (in conformitate cu RA nr. 20.08.2019-BIC-C- R3/2025) ca:  
MSCG hereby certifies that as a result of the audit assessment done (in accordance with RA no. 20.08.2019-BIC-C- R2/2025 that:

Compania/Company: **SC "Vefasistem-Companie" SRL**

Sediul social (Headquarters): Republica Moldova, mun. Balti, str. Kiev 114 A/  
(Republic of Moldova, Balti Municipality, 114<sup>th</sup> A Kiev Street)

**Punct de lucru (Production address):** Republica Moldova, mun. Bălți, str. Libertății, nr. 127/  
(Republic of Moldova, Balti Municipality, 127<sup>th</sup> Libertatii Street)  
a implementat si mentine in prezent un (implemented and maintains a)

## SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

in conformitate cu cerintele (according to the requirements of)

EN ISO 9001:2015

pentru (for)

**Domeniul de activitate:**

- Producerea tâmplăriei din PVC și Aluminii
- Producerea geamului termopan
- Caserarea profilului din policlorură de vinil
- Producerea, comercializarea și montarea sistemelor de protecție solară

Activity field:

- Production of PVC & Aluminium windows and doors
- Production of double glazing
- Lamination of PVC profile
- Production, sale and installation of solar protection systems

**Excluderī (Exclusions):** -

**Certificare initiala (Initial certification): 09.09.2016**

**Extindere (Extension):**

### Restrangere (Restriction):

Reinnoire (Renewal) : 07.09.2025

**Expirare (Expiration)\*:**

06.09.2026 06.09.2027 06.09.2027



Valabilitatea acestui certificat se va verifica la /  
The validity of this certificate will be made at  
e-mail: [gcsm@rdsmail.ro](mailto:gcsm@rdsmail.ro)



Seria certificatului: Q

Series of the certificate:

Numarul certificatului: 195

Number of the certificate:




Ing. (Eng.) Floarea AMZUCU  
Director General (General Manager) GCSM

\* Valabilitatea prezentului certificat este condiționată de supravegherile periodice (la 9 luni și 1 an și 9 luni de la ultima zi a auditului de certificare) și de reevaluarea completă a sistemului de management al calității la 2 ani și 6 luni sau cel târziu la 2 ani și 9 luni. / The validity of the present certificate is conditioned by the periodical surveillances (at 9 months, and 1 year and 9 months from the last day of the certification audit) and by the complete reevaluation of the Quality Management System at 2 years and 6 months or the latest at 2 years and 9 months.

Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, et. 4, birou 4.4, sector 4

PI-12-F03, Edizia 4 / Revizia 0



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002652-25

Data emiterii: 23 iunie 2025

Valabil pînă la: 22 iunie 2026

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

### DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice presate, prin metoda uscată,  
cu absorbție de apă redusă:  $E_b \leq 0,5 \%$ , Grupa Bla.

Codul NCM

6908

### SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 pct. 5.2 tab. 2 Anexa G tab. G.1 pct. B.1, pct. 8.

### PRODUCĂTOR

ЧАО "ПІИ Інтеркерама", Ucraina.

Codul țării

UA

### SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L., str. Eternității, 3 or. Drochia, Republica Moldova.

IDNO

1003607015849

### CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 722 din 23.06.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 137 din 16.06.2025 eliberat de "CIPC Incerc Test" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil pînă la 16.06.2027, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 042/8 din 19.05.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC";

### INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 136/2024 din 30.01.2024.



Director General

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației