

Grupului
de lucru achiziții
08.07.2025
I. Ciumeico

Domnului Igor CIUMEICO,
Director IMSP CSMC

Caiet de sarcini

Îngrădire generator electric cu gard din plasă sudată în cadru IMSP CSMC

1. Obiectul lucrării:

Realizarea unui gard la generatorul electric, din plasă sudată tip panou cu lungimea de 2,0ml -2,5ml .Gardul și elementele sale trebuie să fie zincate sau vopsite electrostatic pentru protecție împotriva coroziunii, cu caracteristici care să permită demontarea ușoară a întregii structuri, să nu fie prins în pământ pentru a nu afecta infrastructura existentă inclusiv comunicațiile ingineresti.

2. Date tehnice generale:

Lungimea gard total: 16.0 metri liniari

Înălțimea: 1.75-1.90 metri

Portița de acces:

Lățime:0.85 metri cu sistem de închidere cu yală și cheie.

Tip gard: plasă sudată cu ochiuri de dimensiuni standard 50x200,grosime sîrmă minim 4mm, montată pe stâlpi metalici demontabili.

3. Cerințe tehnice:

Gardul trebuie să asigure un nivel minim de protecție fizică cu vizibilitate crescută pentru inspecție vizuală, să reziste la condiții atmosferice variate.

Stâlpii vor fi cu prindere în baze metalice tip flanșă, fixate în plăci de beton fără ancorare direct în pământ, pentru a evita afectarea comunicațiilor subterane.

Suma estimativa 16.400 lei

04.07.2025

S.Roibu