

**1. Lista lucrărilor pentru deservirea tehnică a instalațiilor de alimentare cu energie electrică 0,22/0,4 - 10kV**

No	Nomenclatura lucrărilor	I vizită
<b>Lista lucrărilor efectuate la deservirea PT 10/0,4/0,22 kV</b>		
<b>1.</b>	<b>Lucrări pentru restabilirea stării tehnice normale</b>	
1.1	Restabilirea semnelor electrosecurității	V
1.2	Verificarea și ajustarea dispozitivelor de încuiat ușile	V
1.3	Restabilirea inscripțiilor de dispecerat	V
<b>2.</b>	<b>Echipament electrotehnic</b>	
2.1	Post de transformare (PT) 10/0,4/0,22 kV	V
2.1.1	Examinarea exterioară a transformatorului și PT	V
2.1.2	Curățarea murdăriei de pe bancul de dilatare	V
2.1.3	Adăugarea uleiului	V
2.1.4	Verificarea robinetului de evacuare și a garniturilor	V
2.1.5	Curățarea și verificarea integrității izolatoarelor, înlocuirea în caz de necesitate	V
2.1.6	Verificarea stării împământării de lucru și de protecție	V
2.1.7	Înlocuirea silicogenului	V
2.1.8	Curățarea bacului trans. și PT, în caz de necesitate vopsirea acestuia	V
2.1.9	Verificarea și ajustarea stării contactelor, lubrifierea lor	V
2.1.10	Ajustarea tensiunii la barele 0,4/0,22 kV	V
2.2	Separatoarele РЛНД-10, РЛНТ-10	V
2.2.1	Reglarea și ajustarea separatoarelor	V
2.2.2	Lubrifierea contactelor separatoarelor cu ЦИАТИМ -201	V
2.2.3	Vopsirea țevelor de cuplare după necesitate	V
<b>3.</b>	<b>Panouri 10 și 0,4/0,22 kV</b>	
3.1	Lista lucrărilor în panourile 10 kV	V
3.1.1	Verificarea și înlocuirea, la necesitate, a fuzibilelor 10kV	V
3.1.2	Verificarea și ajustarea stării contactelor	V
3.1.3	Restabilirea și ajustarea carcasei de protecție	V
3.1.4	Verificarea și înlocuirea, la necesitate, a	V

