



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

EXPERTIZA TEHNICĂ ȘI VERIFICARE

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694-26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 13C 154-21

Data eliberării: 25 februarie 2021

Valabil pînă la: 24 februarie 2022

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

**Cabluri flexibile de control cu izolație și manta din PVC pentru tensiune 0,66;
1,0 kV de tip : YSLCY-JZ .. 0,6 / 1 kV, YSLCY-0Z... 0,6 / 1 kV,
YSLY-0Z... 0,6 / 1 kV, YSLY-JZ ... 0,6 / 1 kV (analog КГББ, КГББНГ,
КГББз, КГББзНГ) marca comercială "Prysmian Group" .**

Codul NM MD
8544 49 910

Contracte de livrare № 11-2016-1 din 11.01.2016 cu " Prysmian Cabluri si Sisteme SA ", (România)
№ 2-2017 di 02.01.2017 cu " Prysmian MKMHungarian Cable Works Ltd (Ungaria)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM IEC 60502-1+A1:2019 , SM SR HD 21.4 S2:2010 , SM SR EN 50525-1:2013 ,
SM IEC 60331-21:2016

PRODUCĂTOR:

" Prysmian Cabluri si Sisteme SA "
" Prysmian MKMHungarian Cable Works Ltd "

Codul țării
RO
HU

SOLICITANT:

"S.C.HABSEV GRUP" SRL , str. Uzinelor 90 ,mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul CUIO
40315050

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport MTE de evaluare a conformității produsului № 143/21 din 23.02.2021.

Raport de încercări № 8802/02/19 din 09/03/2020 eliberat de LÎ " CETIFICARE" SRL .

Actul de identificare № 143/021 din 23.02.2020 .

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevschi

*Copiile prezentului certificat de conformitate MTE se legalizează în modul stabilit
de Centrul de știință și expertiză Tehnică " MOLDTESTENERGO "*