

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1637586212126](#) din „30” noiembrie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: *Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor automate de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile cu server et. 1-3, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42 pentru anul 2022*

Nr. lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	
1.	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor automate de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile cu server et. 1-3, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor automate de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile cu server et. 1-3, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42	-	-	1. Panou recepție și comandă ППКП «ГАММА» 102 CAT – 1 buc.; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – «ГАММА» – 3 buc.; 3. Detector de fum – 12 buc.; 4. Modul cu gaze CO2 «ARTSOK» 100 – 4 buc.; 5. Semnal acustic – 4 buc.; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6 buc.; 7. Panou indicativ luminescent – 6 buc. «Газ не входит» «Газ уходит».	1. Panou recepție și comandă ППКП «ГАММА» 102 CAT – 1 buc.; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – «ГАММА» – 3 buc.; 3. Detector de fum – 12 buc.; 4. Modul cu gaze CO2 «ARTSOK» 100 – 4 buc.; 5. Semnal acustic – 4 buc.; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6 buc.; 7. Panou indicativ luminescent – 6 buc. «Газ не входит» «Газ уходит».	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Condurache Grigore În calitate de: Director

Ofertantul: "MOLDSISTEMAUTOMATICA" S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 95