

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770385326592 din 06.02.2026						
Obiectul achiziției: <u>Elaborarea proiectului de execuție ”Construcția rețelelor de alimentare cu apă în localitatea Satul Nou r-nul Cimișlia”</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Elaborarea proiectului de execuție ”Construcția rețelelor de alimentare cu apă în localitatea Satul Nou r-nul Cimișlia”	Elaborarea proiectului de execuție	Republica Moldova		Conform Caietului de Sarcini	Conform caietului de sarcini - Instalația de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu va reprezenta o cabina, în care se va monta sistemul de clorinare: pompa dozatoare cu accesorii incluse; debitmetru electromagnetic; controler și analizor pentru clor cu display LCD; rezervor de chimicale pentru soluția de NaCl. - Conductă PEHD RC PE100 monostrat cu rezistență crescută la propagarea lentă a fisurii (standard de referință: EN12201-2:2024 Anexa C sau PAS 1075) montate în sant deschis care nu necesită pat de nisip și astupare manuală. - Conductă PEHD PE100 RC monostrat (standard de referință: EN12201-2:2024 Anexa C sau PAS 1075). Caminul de bransare se va amplasa pe proprietatea privată la distanță maximă de 1,0m de la îngrădire. Caminul va fi confecționat din material polimeric, termoizolat cu diametrul de 550mm. Capacul caminului va fi termoizolat. Caminele vor fi echipate cu Robineti, filtru Y, clapeta antiretur și contor clasa C. - Căminele de vizitare pentru rețelele de alimentare cu apă conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 ”Cămine de vizitare și cămine de racord sau de inspecție din beton simplu, beton slab armat și beton armat”. - Caminele de vizitare rectangulare vor fi proiectate conform prevederilor proiectului tip 901-09-11.84 albumul IV ”Колодцы прямоугольные из бетона для труб Ду=250-1200мм”. - Capacele și cadrele din fontă pentru căminele de vizitare vor fi proiectate conform SM EN 124-2:2016 ”Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare	Conform standardelor, normativelor în construcții și a legislației în vigoare ale Republicii Moldova

					și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 2: Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere de fontă”: • pe trotuare sau spații verzi de tip B125 EN 124; • pe partea carosabilă de tip C250 EN124 sau de tip D400 EN 124. <i>Proiectul de Executie va consta din 4 albume:</i> • Volumul I – Memoriul explicativ, care conține informație privind soluțiile tehnologice adoptate, rezultatele calculelor care fundamentează soluțiile adoptate prezentate sub formă de tabel, trimiteri la documentele normative folosite pentru elaborarea documentației de proiect și protecția mediului, lista de acronime și abrevieri, definiții, bibliografie și anexe; • Volumul II – Piese desenate, care conțin soluțiile tehnologice adoptate, executate sub formă de desene tehnice, scheme și planuri în formă grafică la o scară, pentru ca proiectul să poată fi implementat; • Volumul III – Documentația de deviz, care determină costul de deviz al obiectului; • Volumul IV – Organizarea lucrărilor de construcție-Montaj; • Volumul V – Manualul de Întreținere și Exploatare (O&M); • Caietul de Sarcini pentru achiziția lucrărilor de construcție.	
Total lot 1						
TOTAL						
Semnat: _____ Numele, Prenumele: <u>Irina CREȚU</u> În calitate de: Administrator Ofertantul: <u>FLUXPROIECT S.R.L.</u> Adresa: <u>or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 5/4, ap.30</u>						