

ИЗОЛЯТОРЫ ТИПА ИО, ИОР
ПАСПОРТ УИЦГ 686112.001 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Изолятор типа: ИО-10-3,75 II УЗ
Изготовитель: ООО "Кварц", Украина, 69089, г. Запорожье, ул. Истомина, 68-А
тел. +380 50 486 4487, +380 97 470 8558

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики

Наименование характеристик	Норма
1. Номинальное напряжение, кВ	10
2. Наибольшее допустимое напряжение, кВ	12
3. Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее	3,75
4. Масса, кг, не более	1,45
5. Испытательное напряжение грозовых импульсов	соответствует требованиям ГОСТ 1516.1-76
6. Номинальное напряжение промышленной частоты	соответствует требованиям ГОСТ 1516.1-76
7. Механические воздействия внешней среды	соответствует группе М25 ГОСТ 17516.1-90

2.2 Данные приемо-сдаточных испытаний

1. Внешний осмотр и проверка габаритных размеров и формы	соответствует требованиям ТУ и КД
2. Проверка материала и качества арматуры и прокладок	соответствует требованиям ТУ и КД
3. Проверка состава армирующей связи	соответствует требованиям ТУ и КД
4. Испытание непрерывным потоком искр в течение 5 мин	результаты положительные
5. Испытание на стойкость к трем термоударам с диапазоном 70 °С (выборочно)	результаты положительные
6. Испытание на воздействие минимальной разрушающей силы при изгибе (выборочно)	механическая прочность более 3,75 кН
7. Проверка открытой пористости (выборочно)	результаты положительные
8. Проверка консервации и упаковки	соответствует требованиям ТУ и КД

2.3 ВАЖНО: при монтаже болты не должны вкручиваться в чашки изоляторов глубже 16 мм!

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изолятор ИО-10-3,75 II УЗ 1 шт.
Паспорт УИЦГ 686112.001 ПС 1 шт.
Руководство по эксплуатации УИЦГ 686112.001 РЭ шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изоляторы типа ИО-10-3,75 II УЗ в количестве 1 шт. по результатам приемо-сдаточных испытаний соответствуют требованиям ГОСТ 9984-85 и ТУ У 31.6-19274160-007:2011 и признаны годными к эксплуатации.

5. УПАКОВКА

Упаковка изоляторов выполнена в соответствии с требованиями ТУ и КД.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изоляторов требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изоляторов.

Срок гарантии - 4 года с даты изготовления.

Дата отгрузки:
Технический контроль
Отдел маркетинга



27.01.2025
Фоменко В. В.
Яценко І. Л.