

Anexa nr. 22

la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747822588692
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și deservire a utilajului cazangeriei de gaze

Co dul CPV	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Unitatea	antit atea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de re
1	2	3	4	5	6	7
50530000-9						
50530000-9	Servicii de mentenanță și deservire a utilajului cazangeriei de gaze	serv.	1	Cazan ARCA PRK 1050 (1000 kw) – 2 buc.; Arzător FBR GAS P100/MCE (1000 kw) – 2 buc.; Boiler Elbi BF-2 (5000 litri) – 2 buc.; Boiler HidroTank TD-1000 (1000 litri) – 1 buc.; Sistemul pompelor de circulație (Biral, separatoare de nămol d 25-150) – 1 buc.;	Cazan ARCA PRK 1050 (1000 kw) – 2 buc.; Arzător FBR GAS P100/MCE (1000 kw) – 2 buc.; Boiler Elbi BF-2 (5000 litri) – 2 buc.; Boiler HidroTank TD-1000 (1000 litri) – 1 buc.; Sistemul pompelor de circulație (Biral, separatoare de nămol d 25-150) – 1 buc.; Coș de fum - 1 buc. 1. Cazan: Verificare vizuală a lipsei scurgerilor de apă, racorduri oxidate și urme de reziduri de condensat în interiorul camerei etanșe.	

				Coș de fum - 1 buc.	Verificarea conexiunilor hidraulice la scurgeri de agent termic Verificarea integrității panourilor izolante exterioare a cazanului Verificarea integrității panourilor izolante din interiorul camerei de combustie Revizia si curățirea părții de gaze de ardere a schimbătorului de căldură Verificarea dispozitivelor de siguranță și de control Verificarea păstrării și integrității instalației electrice a echipamentului Verificarea bunei funcționalități a dispozitivelor de comandă și reglare a cazanului. <u>2. Arzător:</u> Verificare vizuală a arzătoarelor si accesoriilor acestora Verificare electrod de ionizare. Verificare electrod de aprindere. Verificare ventilator (curățare palete de praf - la necesitate) Verificare/curățire duze de injecție Verificarea dispozitivelor de siguranță și de control Verificarea presostatelor de siguranța combustibil (min/max) Verificarea presostatelor de siguranța aer (min/max) Verificarea păstrării și integrității instalației electrice a echipamentului Verificarea bunei funcționalități a dispozitivelor de comandă și reglare Verificarea etanșeității circuitelor de alimentare cu combustibil a echipamentului și al instalației interne Simulare avarii pentru testarea bloc comanda Verificarea calibrării corecte a arzătorului în regim de	
--	--	--	--	---------------------	--	--

				funcționare și obținerea indicilor economi de ardere a combustibilului. <u>3. Automatizări:</u> Verificare vizuală a aparatelor de măsură și control, accesoriilor acestora Verificarea bunei funcționalități a dispozitivelor de comandă și reglare a centralei termice Verificarea păstrării și integrității conexiunilor electrice a echipamentelor Verificarea vizuală supapelor de siguranță Verificarea termo-manometrelor ca funcționalitate Verificarea funcționalității sistemelor de alarma, monitorizare a cazangeriei Verificarea îmbinărilor electromecanice și elementelor de câmp. <u>4. Grup de pompare:</u> Verificarea conexiunilor hidraulice la scurgeri de agent termic Verificarea îmbinărilor rulmenților la alunecare Verificarea păstrării și integrității instalației electrice a echipamentului. <u>5. Hidraulic:</u> Verificare vizuală a vaselor de expansiune Verificarea conexiunilor hidraulice la scurgeri de agent termic Verificarea presiunii statice, restabilirea la necesitate. <u>6. Tiraj:</u> Verificare vizuală a tractului gazelor de ardere Verificarea vizuală a membranelor clapetelor de siguranță Verificarea păstrării și integrității conexiunilor și îmbinărilor Verificarea vizuală a izolației termice a tractului gazelor de	
--	--	--	--	---	--

					ardere. <u>7. Rețele interne de gaz:</u> Verificarea stării tehnice. Verificarea la etanșeitate. Verificarea limitelor de timp de acționare a clapetei de gaz. Verificarea funcționalității și reacției clapetei de închidere la acționarea detectorului de gaz. Verificarea funcționalității și etanșeității armaturii gaz.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bazatin Ecaterina În calitate de: Agentă pe vânzări

Ofertantul: Instalco SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 7/4

