

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1650022082843 din 15 aprilie 2022
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD - 1 dispozitiv	Servicii de mentenanță preventivă conform manualului de service			<p>Deservirea lunară a generatorului de oxigen:</p> <p>Servicii necesare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- săptămînal 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- săptămînal 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service 	<p>Deservirea lunară a generatorului de oxigen:</p> <p>Servicii necesare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- săptămînal 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- săptămînal 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor 	

				<p>pentru uscător după contorul intern</p> <p>8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern</p> <p>9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor</p> <p>10. Curățarea sistemului de climatizare</p> <p>11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.</p>	<p>conform manualului de service pentru uscător după contorul intern</p> <p>8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern</p> <p>9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor</p> <p>10. Curățarea sistemului de climatizare</p> <p>11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.</p>	
Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD - 1 dispozitiv	Kit de mentenanță pentru 4000 h, Kit de mentenanță pentru 8000 h conform manualului de service	Belgia	Atlas Copco	<p>Kit de mentenanța:</p> <p>1. Air Filter kit - 1 buc.</p> <p>2. Filter Mesh LD20X – ED 12 - 5 buc.</p> <p>3. KIT PREV. MAINT RXD 55-75 VSD+ - 1 buc.</p> <p>4. Filter KIT UD 180+ - 2 buc.</p> <p>5. Kit SERVICE QDT 185 - 2 buc.</p> <p>6. Filter KIT - 2 buc.</p> <p>In oferta sa fie inclus si lucrarile de inlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanța oferit.</p>	<p>Kit de mentenanța:</p> <p>1. Air Filter kit - 1 buc.</p> <p>2. Filter Mesh LD20X – ED 12 - 5 buc.</p> <p>3. KIT PREV. MAINT RXD 55-75 VSD+ - 1 buc.</p> <p>4. Filter KIT UD 180+ - 2 buc.</p> <p>5. Kit SERVICE QDT 185 - 2 buc.</p> <p>6. Filter KIT - 2 buc.</p> <p>In oferta sa fie inclus si lucrarile de inlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanța oferit.</p>	ISO, CE
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Stanislav Vasilița În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Sciusev 16, of 6