



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002729-25

Data emiterii: 19 noiembrie 2025

Valabil pînă la: 18 noiembrie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DES CRIEREA

Plăci ceramice, presate prin metoda uscată, marca comercială DOMINGO,
cu absorbție de apă redusă $0,5\% < E_b \leq 3,0\%$, Grupa BI_b;
Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu
"Domingo Tiles" LLP, India.

Codul NCM
6907

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 Anexa G tab. G.1 pct. A.1, B.6, B.8,
Anexa H tab. H1, pct. B.1.

PRODUCĂTOR

"Domingo Tiles" LLP, India.

Codul țării
IN

SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L.,
str. Eternitate, 3, or. Drochia, r-1 Drochia, Republica Moldova.

IDNO
1003607015849

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 831 din 18.11.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 095/5 din 06.11.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 332 din 18.11.2025, eliberat de "CIPC Incerc Test" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil pînă la 16.06.2027, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 136/2024 din 30.01.2024.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Raport de încercări
Nr. 095/5 din 06.11.2025

Agentul economic	<i>BOMI SERVIS SRL, str. Eternității, 3, or. Drochia, rl Drochia, Republica Moldova</i>
Solicitantul	<i>OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova</i>
Denumirea produsului	<i>Plăci și elemente decorative ceramice presate prin metoda semiuscată</i>
Producătorul	<i>"DOMINGO Tiles" L.I.P, India</i>
Documente de însoțire	<i>Act de eșantionare-program radiologie Nr. 8-IV/2025/1 din 05.11.2025</i>
Prezentat de către	<i>Guțu Maria - expert OC Certmatcon</i>
Cantitatea/masa probei	<i>1,0 kg</i>
Numărul cererii de înregistrare în laborator	<i>Cererea nr. 095 din 05.11.2025</i>
Numărul de laborator al probei	<i>095-5</i>
Data recepției	<i>05.11.2025</i>
Data încercărilor	<i>06.11.2025</i>
Documentul normativ-metoda de încercări	<i>Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1</i>
Documentul normativ-cerința tehnică	<i>RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2</i>
Scopul încercărilor	<i>Certificare</i>
Condițiile de încercare	<i>U= 65 %, T= 23 C°, P= 103,2 kPa</i>
Echiptamentele folosite pentru încercări	<i>Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266 (RVI-100 din 03.09.2025); Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135 (CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 891 din 03.03.2025); Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 02 din 03.09.2025</i>

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	5.63	1.99
Th-232 Bq/kg			-	0.49	2.16
K-40 Bq/kg			-	82.2	49.6
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	13.7	5.62

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. BOMI SERVIS SRL
2. CIEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U_p. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CIEC

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

/semnătura/

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 332 din 18.11.2025

Solicitantul:	OC "CERTMATCON" SRL Str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Agentul economic:	SRL "BOMI-SERVIS" Str. Eternității, 3, or. Drochia, Republica Moldova.
Numărul și data cererii:	Nr. 332 din 06.11.2025
Denumirea probei:	Plăci ceramice:
Numărul și descrierea probei intrate în laborator:	332. Plăci ceramice, presate prin metoda uscată, tip SUN-02 mc DOMINGO, 300 x 600 mm.
Producătorul:	"DOMINGO Tiles" L.L.P., India
Locul de eșantionare a probei:	Depozit, Str. Uzinelor, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Numărul și data actului de eșantionare:	Nr. 831 din 05.11.2025
Responsabilul privind eșantionarea:	GUȚU Maria, Expert OC "CERTMATCON" SRL /Eșantionarea probelor a fost asigurată de către solicitant/client pe propria răspundere/
Documentul normativ privind eșantionarea:	SM EN 14411:2017.
Prezentat de către:	GUȚU Maria, Expert OC "CERTMATCON" SRL
Scopul încercărilor:	Încercări periodice / Încercări de menținere a constantei performanței
Locul efectuării încercării:	CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Perioada efectuării încercării:	06.11.2025 - 17.11.2025
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM EN ISO 10545-2:2019, SM EN ISO 10545-3:2018, SM EN ISO 10545-9:2014, SM STB EN ISO 10545-12:2010.
Documentul normativ - cerința tehnică:	SM EN 14411:2017. Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluare conformității și marcarea.
Echipamentul folosit pentru încercări:	Aparat de cântărit tip FLY (CE – nr. MD 10 3.2 380/2025 din 23.04.2025); Etuvă de uscare tip LT-G0203 (CE – nr. 6.2-34/2025 din 21.01.2025); Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 02 din 18.02.2025); Frigider CHEЖ MЛK 500 (Proces verbal nr.26 din 20.02.2025); Șubler digital nr. HG-DY-067A (CE – nr. MD 10 3.5-054/2025 din 05.02.2025); Riglă metalică cu 2 scări gradate, Nr. 0424 (CE – nr. MD 10 3.5-401/2024 din 31.05.2024).
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului, °C 21 Umiditatea relativă, % 56



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 332 din 18.11.2025

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. OC "CERTMATCON" SRL
2. SRL "BOMI-SERVIS"
3. CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea SRL "CIPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U_p . Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

