

6 ПЕРЕЧЕНЬ ОТКЛОНЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Наименование и обозначение детали, сборочной единицы	Краткое содержание отклонения, несоответствия	Номер отчёта по несоответствию	Номер разрешения, дата

7 КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВЫВАНИЕ

7.1 Клапан регулирующий подвергнут консервации и упакован согласно ТУ У 3.22 00218325-004-94, ТУ У 28.1-21871578-005-2019 Вариант упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78

Дата консервации _____

Срок действия консервации _____

Изделие после консервации принял контролер ОТК
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Дата упаковки _____
(год, месяц, число)

Изделие после упаковки принял контролер ОТК
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ И ПЕРЕКОНСЕРВАЦИИ

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должн. фамилия, подпись

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

8.1 Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность клапана при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, а также при наличии исправных гарантийных пломб.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации - 8000 часов.

Начало исчисления гарантийного срока эксплуатации - для других стран - со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 2 месяцев со дня поступления клапана - для действующих предприятий, 4 месяцев - для строящихся предприятий и 6 месяцев - для предприятий с сезонным характером работ.


9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

9.1 Клапан регулирующий изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ У 3.22 00218325-004-94, ТУ У 28.1-21871578-005-2019 и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК МП
(личная подпись) (расшифровка подписи) (год, месяц, число)

ОКП 37 4200
ДКПП 28.14.13

АО «Промарматура»



ОБРАЗЕЦ

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ

DN 50 PN 100

ПАСПОРТ

МЗ 27019-050 ПС



УКРАИНА

	Сертификат соответствия	№ UA.TR.027.00028-16 Срок действия: с 28.10.2016 Срок действия не ограничен
	Декларация о соответствии	ЕАЭС № RU Д-УА.РА01.В.30882/21 Срок действия: до 14.06.2026

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Клапан регулирующий МЗ 27019-050
Обозначение изделия	т/ф 13с54нж
Документ на изготовление и поставку	ТУ У 3.22 00218325-004-94, ТУ У 28.1-21871578-005-2019
Предприятие-изготовитель	АО «Промарматура», ООО МАЗ «АРМАПРОМ»
Заводской номер изделия	
Дата изготовления	12.2024г.
Назначение	Для установки на трубопроводах в качестве регулирующего устройства

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель
Номинальный размер (условный проход) DN	50
Номинальное (условное) давление, МПа (кгс/см ²)	10,0 (100)
Рабочая среда	жидкие и газообразные, нейтральные к материалам деталей, контактирующих со средой; природный газ
Температура рабочей среды t, °C	от минус 40 до плюс 200
Температура окружающей среды t, °C	от минус 30 до плюс 80
Класс герметичности в затворе по ГОСТ 23866-87	IV/IV-SI
Климатическое исполнение	У1
Материал корпусных деталей	20Л
Масса, кг, не более	36
Показатели надёжности	средний срок службы до списания, лет, не менее 30 средний ресурс до списания, часов, не менее 300000 средняя наработка на отказ, часов, не менее 26000
Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12815-80	исп. 7
Способ управления	ручной (маховик)
Особые отметки	Комплект материальных частей (болты, гайки, прокладки) и комплект ответных фланцев

3 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Перечень деталей	Материалы деталей по исполнению				
Корпус	Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88	Сталь 20ГМЛ СТ ЦКБА 014-2004, ОСТ 26-07-402-83	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88	15ГСЛ ТУ У 27.1-21871578-002-2008	Сталь 20Л, 25Л ГОСТ 977-88
Крышка	Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88	Сталь 10Х17Н12М3Т ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 12Х18Н12М3Т ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014
Золотник	Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88	Сталь 10Х17Н12М3Т ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 12Х18Н12М3Т ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014
Седло	Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88	Сталь 10Х17Н12М3Т ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 12Х18Н12М3Т ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014
Шток	Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88	Сталь 10Х17Н12М3Т ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 12Х18Н12М3Т ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014
Шпиндель	Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016
Бугель	Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88	Сталь 20ГМЛ СТ ЦКБА 014-2004, ОСТ 26-07-402-83	Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88	15ГСЛ ТУ У 27.1-21871578-002-2008	Сталь 20Л, сталь 25Л ГОСТ 977-88
Прокладки	Паронит ПМБ ГОСТ 18175-78, терморасширенный графит				
Втулка сальника	Чугун ЧН19ХЗШ ГОСТ 7769-82	Бронза БрАЖМц10-3-1,5 ГОСТ 18175-78	Чугун ЧН19ХЗШ ГОСТ 7769-82	Бронза БрАЖМц10-3-1,5 ГОСТ 18175-78	Бронза БрАЖМц10-3-1,5 ГОСТ 18175-78
Фланец сальника	Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88	Сталь 10Х17Н12М3Т ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 12Х18Н12М3Т ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5632-2014
Кольца набивочные	Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80				
Втулка	Чугун ЧН19ХЗШ ГОСТ 7769-82	Бронза БрАЖМц10-3-1,5 ГОСТ 18175-78	Чугун ЧН19ХЗШ ГОСТ 7769-82	Бронза БрАЖМц10-3-1,5 ГОСТ 18175-78	Чугун ЧН19ХЗШ ГОСТ 7769-82

Примечание: химический состав и механические свойства указываются в по особому требованию потребителя.

4 ДАННЫЕ ПРИЁМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование, обозначение изделия	Вид испытаний	Давление испытаний, МПа (кгс/см ²)	Среда испытательная	Результат испытаний	Дата испытаний
Клапан регулирующий МЗ 27019-050	На прочность и плотность	15 (150)	Вода	Годен	
	На плотность материала		Воздух	Годен	
	На герметичность в затворе	11 (110)	Вода	—	
	На работоспособность		Воздух	Годен	

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1 В комплект поставки входит:

- Клапан регулирующий МЗ 27019-050 DN _____;
- Паспорт МЗ 27019-050 ПС -1 экз.;
- КОФ (фланцы исп.7);
- Руководство по эксплуатации МЗ 27019-050 РЭ – 1 экз. Допускается комплектовать двумя экземплярами РЭ на партию изделий, поставляемых в один адрес по одному заказу.